

ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية
الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

دباجة

يطبق ضابط البناء العام هذا، على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي .

أنواع مؤسسات الإيواء السياحي المعنية بضابط البناء العام منصوص عليها بموجب المادة 3 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 غشت 2015).

يحدد ضابط البناء العام، معايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

يطبق هذا الضابط العام دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء الجاري بها العمل، لا سيما القواعد المتعلقة بالأداء الطاقي للمباني وقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنائيات، وكذا القواعد والخصائص التقنية المتعلقة بالولوجيات.

يجب على كل مشروع مؤسسة للإيواء السياحي، على حسب صنفه:

- أن يتقيد ب 100 % من معايير البناء الوظيفية و القياسية المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا إلزاميا؛
- أن يتقيد على الأقل ب 70 % من مجموع نقاط معايير البناء الوظيفية و القياسية المدرجة بعمود "النقاط" بالجدول الملحق بهذا القرار. تكتسي هذه المعايير طابعا تكميليا. لا يمكن منح النقطة المخصصة لكل مكون إلا عند احترام المعايير الوظيفية والقياسية معا.

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها		المعايير القياسية
-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقاع.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-
-	-	-	-

-1- الفندق:

-1-1- الفندق من صنف الفاخر:

المكون	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
موقف و/أو مستودع للسيارات	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقاع، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الحار أو يقف المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقاع، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكن حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.
مساحات خضراء	-	-
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.

يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.

يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.

يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثمانين (80) مترا مربعا.	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كبير يأتي.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 متر.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	المصاعد	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء أول إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	المطعم
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء ثاني إضافي للإطعام.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج)	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ	
-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير		

				والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.		للأدماج.	
						يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة.	
						يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.	
						يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.	
						يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.	
						يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.	
						يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
						يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.	
						يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.	
						يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.	
						يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
						يجب توفير مكان للنفايات العدائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخزج يسهل إجلاؤها عبر مصالغ جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفّة مع المسارات المتسخة)	
						يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.	
						يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
						يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	
						يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	
						يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	
						يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.	
						يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	
							فضاء مخصص لتقديم المشروبات

5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بـدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجاً أو قريباً من المسبح الرئيسي أو متواجداً "بنادي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال	المسبح
5	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجر بإنسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 متراً كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجر قائماً إنطلاقاً من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 متراً على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	المسبح

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للنبات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على نباتات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الدنيا	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-	
5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالهامة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة طعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين وخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 متراً x 0.90 متراً.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المراض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المراقب الصحية بالمؤسسات المشتركة المراقب الصحية
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	

-	-	-	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية للمسبح
-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية بفضاء الرياضة (قاعة) وفضاء الاسترخاء
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب	-	-	

3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية الأماكن المستخدمة		
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة للرجال والنساء.	المرافق الصحية الأماكن المستخدمة		
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته ومرحاض مخصصة للمستخدمين المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية الأماكن المستخدمة		
-	-	-	-	-	-	-

1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.

توفير مرحاض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المرحاض منخفضة مخصصة للأطفال).
يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أطفال.

يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.

يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.

يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.

يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.

يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة للرجال والنساء.

يجب توفير حمامات برشاشته ومرحاض مخصصة للمستخدمين المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.

3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. ملاحظة: في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1.090 متراً x 0.90 متراً ومتساوياً مع سطح الأرض. (2) يمكن أن تتوفر على حاقة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس، منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح		
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس		

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بإمكان المستخدمين
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	-	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
-	-	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات الثقيلة (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مواد احتياطي للكهرباء، ...)	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والغزاة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القصبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	وحدة الإيواء

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	المكون موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حاقله من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	مدخل المؤسسة

-2-1 الفئدة من صنف 5 نجوم :

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسين (50) مترا مربعا.	يجب أن تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متراحة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	فضاء الاستقبال
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
4	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بالمطبخ.	المطعم
-	-	-	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	
-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	المطبخ
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	
-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير	

	<p>للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.</p>					
5	<p>يجب أن لا تقل المساحة الذاتية للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.</p>	-	-	مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسيح
5	<p>-</p> <p>يجب أن لا تقل المساحة الذاتية للمسيح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.</p>	<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال متدمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي أو متراجعا "بنادي الأطفال".</p>	-	-	مسيح خاص بالأطفال	
5	<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>	<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>	-	-		

	يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجر قائما إبطا من أرضية المسبح وأن يبلغ طوله 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.						
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-			تجهيزات التثقيف
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب):	-	-			

	للأششطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	كرة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة ..)				
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وعشرين (120) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآل و ندوات . . .	قاعات متعددة الإستعمالات	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل. للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-		فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مرابض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجدها مرابض واد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة) المرابض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	يجب توفير قاعة للطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
-	-	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً x 0.90 متراً.	-	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية

				يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.		
-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المراقب الصحية بالفضاءات المشتركة". - يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المراقب الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المراقب الصحية للمسبح
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبولة.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير تجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مربية وقرية من حوض المسبح.	

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتنشيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	المرافق الصحية بفضاء التنشيط	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقابلة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) طفلاً.	-	-	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	المرافق الصحية بمناطق المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تتبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال	-	

		حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).		استعمالها لغرض الإستحمام.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدم المطبخ	
5	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حائطة لا تتراءى الماء، لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات للملابس، منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموقع ملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكبات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	تجهيزات الخدمة	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	-	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تغيير ملابسه داخليا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين	وحدة الإيواء	

		في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والغزاة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	مباشرة، يجب توفير بائين مع نظام للإفقال داخلي لكل وحدة.	
		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفضبان أو الإشبكال الزخرافية 0.11 مترا.		

3-1- الفئق من صنف 4 نجوم :

معاير ذات طابع تكميلي		معاير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعاير القياسية	المعاير القياسية	المعاير الوظيفية		
4	يشترط توفير مكان واحد على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مقف.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مقف، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقف المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناه هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة و عشرين (25) وحدة للإبراء أو مقف، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حاقله من إيداع ركبها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	فضاء إيداع الزبناه

5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج الينابيع.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقنيات الطغس.	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 متر.	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة، 1) يجب أن يكون مدخل المؤسسة مستقلا عن أي نشاط آخر، 2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	مدخل المؤسسة	
-	-	-	-	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام المطعم	

-	-	-	-	-	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النظائيات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحتزم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسمالك. يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر. يجب توفير حوض لغسل الأواني، الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الطماخر ولوازم المطبخ. يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبية وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. يجب توفير مكان للنظائيات الغذائية ومكان للنظائيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالحي جمع النظائيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للثقل الداخلي، (عدم التقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)</p>
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-	<p>المطبخ</p>		
-	-	-	-	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لاصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.</p>		

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.			
4	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.	-	-	فضاء مخصص للمشروبات		
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا. في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بنادي الأطفال". في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	المسبح	

<p>المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجز بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجز 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجز قائما إنطلاقا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.</p>				
<p>3 يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.</p>	-	-	<p>تجهيزات التثقيف</p>
<p>4 يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.</p>	-	-	
<p>3 يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)</p>	-	-	
<p>5 يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات...</p>	-	-	<p>قاعات متعددة الإستعمالات</p>

	مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.							
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-			قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-			فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة	-	-	-			

	الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاويك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذاويك.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذاويك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذاويك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تتوفر قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين.	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) مفصولة من الأرض الى السقف،	المراقف الصحية بالمستخدمين والمستخدمات
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المرحاض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمرشوبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متر x 0.90 متر.			المراقف الصحية

-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين:	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض، مفصلة للرجال والنساء.	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.		
3	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين:	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض، مفصلة للرجال والنساء.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.			
-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين:	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض، مفصلة للرجال والنساء.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.			

المرافق الصحية
للمسبح

عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 متر x 0.90 متر.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	المرافق الصحية بفضاء البياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلقة ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	-	-	المرافق الصحية بفضاء التنشيط
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-	-	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القوفصاء.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته و مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته و مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ		
4	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مربعة.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشته و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته و مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي و عندما يكون هذا	مستودعات الملابس الخاصة	مستودعات الملابس	

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

4-1- الفئق من صنف 3 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70%	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقف داخل المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
4	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصريا للمؤسسة و عندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	

<p>تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.</p>			
<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.</p>	-	-	<p>مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي</p>
<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.</p> <p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسيح الرئيسي.</p> <p>يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من تون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين</p>	<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال منتمجا أو قريبا من المسيح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".</p> <p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلا بالمسيح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسيح الرئيسي.</p>	-	-	<p>مسيح خاص بالأطفال</p> <p>المسيح</p>

	مكونات الحاجز 0.1 مترا كحد أقصى. ويجب أن يكون الحاجز قائما إنطلاقاً من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.						
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعرض.	-	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-		تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيت مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة...)	-	-	-		
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومالذ وندوات	-	-	-		قاعات متعددة الإستعمالات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-		قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام	-	-	-		فضاء الإسترخاء

	للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	تقليدي واحد (1) على الأقل.			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الاستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للاستراحة.	-	-	-

2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والخدمات
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمשרوبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
2	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين:	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	المرافق الصحية للمسبح
		عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض، مفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب			

	بالقسم المتعلق بـ "المراقف الصحية" بالفضاءات المشتركة". - يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.40م x 0.90م مترا.	"المراقف الصحية" بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل عشرين (20) شخصا.			عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للرياضة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للرياضة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراقف الصحية" بالفضاءات المشتركة".		عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للرياضة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراقف الصحية" بالفضاءات المشتركة".		عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشته واحدة على الأقل مريئة وقريبة من حوض المسبح.			
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40م x 0.90م مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المراقف الصحية" بالفضاءات المشتركة".											
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40م x 0.90م مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية											

المراقف الصحية
بفضاء التثبيط

المراقف الصحية
بفضاء الرياضة
وفضاء الاسترخاء)

	يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	المقولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومن أحوض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدم المطبخ	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة أن تحترم		

					نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.			
					يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأور حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأور الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
3	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام وأور الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة أمتار ونصف (5.5) مترية.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي وعندما يكون هذا المسبح مفتوحاً في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب توفير مستودعات للملابس، منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح			
	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لللباقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللباقة.	مستودعات الملابس الخاصة بلباقة الرياضة وفضاء الاسترخاء)			مستودعات الملابس
	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين			
	-		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير موضع للملابس.				تجهيزات الخدمة
3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات						

	التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)			
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	
3	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء تسعة عشر (19) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.

5-1- الفئق من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تطبيقي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
التقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
2	-	-	-	مساحات خضراء
3	-	-	-	مدخل المؤسسة

		عن أي نشاط آخر، (2) وعندما تكون المؤسسة متواجدة بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي.					
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.					
-	-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.		يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
-	-			يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.		يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.					أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعام أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.			يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراحض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
						يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية

-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	المرحاض (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.				
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1) على الأقل.				المراقب الصحية بالمكان المستخدمين
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.				المراقب الصحية الخاصة
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.					

				يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	بوحدات الإيواء
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
2	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء

6-1- الفئق من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
التقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
2	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة

2		بالطابق، يجب توفير مدخل مباشر ومستقل عبر مصعد أو سلم كهربائي، يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء استقبال
-				يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.			فضاء تقديم وجبة الفطور
2	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.		-			أماكن المستخدمين والمستخدمات
2		يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.		يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية

-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 متراً.	مراحيض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المراقب الصحية بأماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً x 0.90 متراً.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً x 0.90 متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المراقب الصحية بأماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً x 0.70 متراً.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً x 0.70 متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المراقب الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المراقب الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

2	يجب توفير مساحة ذئبا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) اكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الذئبا الموضوعه رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء التي عتشر (12) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأتصالات الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
2	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي اكل وحدة.		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأتصالات الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء	

-2- النادي القفدي:

-1- النادي القفدي من صنف الفاخر:

معايير ذات طابع تكميلي			معايير ذات طابع إلزامي			المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام %70 من مجموع نقاطها			المعايير القياسية			
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) وحدة على الأقل اكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.		فضاء ايداع الزبناء
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء ايداع الزبناء هو عشرين (20) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو		

5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل وأو خارج النباتات.	-		مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.		مساحات خضراء	
					-			
					يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزيائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.		مدخل المؤسسة	
					يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.			
					يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.		فضاء الإستقبال	
					يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزيائن.		المصاعد	
					يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا لـ 1.10x مترا.			
					يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال تسعين (90) مترا مربعا.			
					يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقه الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 40 في المائة من الطاقه.		فضاء الإطعام	المطعم

<p>الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.</p>	<p>الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.</p> <p>يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.</p>	<p>يجب أن يوزد فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام . يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحضر. يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني. يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوازم المطبخ. يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع</p>	<p>المطبخ</p>	
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			

				اللقائيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)		
-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.		
-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ومظلل لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
-			يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقاة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن تسعين (90) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	
-			يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريباً من المسبح الرئيسي أو متواجداً "بناي الأطفال".	مسبح خاص بالأطفال	المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح	يجب أن تتوفر وحدة الإبراء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإبراء	

المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.				
5 يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعرض.	-	-	
5 يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	
-	-	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن خمسة مائة (500) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الجبل...).	
-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب	قاعات متعددة الإستعمالات

تجهيزات التنشيط

					وتدوات . . .	
					وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي	-	-	-	

فضاء الإسترخاء

	للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	واحد (1) على الأقل.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-		-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-		-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-		-	
5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة		يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات

			بالنسبة للزبائن.				
			لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.				
			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.				
			في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.				
			يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالتقسيم المتعلق ب"المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".				
			يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال .				
			يجب فصل أقسام (مقصورة) المراض و حوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.				
			يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.				
			يجب أن تكون مقصورات المراحيض:				
			(1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.				
			في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.				
			يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض، منفصلة للرجال وللنساء. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوطنية المحددة بالتقسيم المتعلق ب				
			المرافق الصحية للمسيح				
			المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة				
			المرافق الصحية				

		يجب أن لا تقل الأبعاد لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.				
-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للباقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم الصحي المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".			
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتشطيط، يجب أن يتوفر كل مرصع أو ملهى ليلي أو قاعة للمروض على مرادح خاصة بها .	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".			المرافق الصحية بفضاء التشطيط
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرادح ملائمة لجميع الفئات العمرية المتوقعة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (طو حوض غسل الأيدي، علو المرابا، أحواض المراحيض منخفضة				

3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"	يجب توفير مرآحوض مشتركة قرب اللبنيات المخصصة للتشبيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"	-	-	-		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية على مرآحوض منفصلة للرجال والنساء. تغلق المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.		المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرآحوض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرآحوض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرآحوض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرآحوض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.		المرافق الصحية بأماكن مستخدم المطبخ
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية ومرآحوض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرآحوض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرآحوض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرآحوض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.		

			في حالة إذا ما كان الحمام مفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مترية. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 متراً X 0.90 متراً ومتساويا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حاقة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	يجب توفير وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	مستودعات الملابس	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملايس.	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكثفات، التزويد بالماء الساخن، مواد احتياطي للكهرباء، ...)	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	-	-	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمريض خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمريض	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	يجب أن تتوافر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملايس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملايس من شأنها تمكين الزبون من تعديل و/أو تخزين ملايسه داخلها.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بائين مع نظام للإقبال داخلي لكل وحدة.	وحدة الإيواء	

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	المكون موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو عشرين (20) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنائات.	-	مساحات خضراء
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	مدخل المؤسسة

2-2- النادي الفندقي من صنف 5 نجوم:

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالموسسة.	فضاء الاستقبال	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للبناء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للموسسة.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	
-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.		المطعم
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للموسسة.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.		
-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام .		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان لتخضير الباردة.	المطبخ	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر.		

-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.	
-	-	-	-	يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان للنفائيات الغذائية ومكان للنفائيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالّح جمع النفائيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتسخة)	
-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.	
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتخزين المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الاستقبال.	فضاء مخصص لتخزين المشروبات

يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.

5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي نظام الترشيح استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بنادي الأطفال".	المسبح مسبح خاص بالأطفال
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعرض.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن أربعة مائة (400) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب، كرة السلة، كوف صغبر، ركوب الخيل...).	تجهيزات التثبيط
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قضاة تبلغ مساحته الدنيا مائة وعشرين (120) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومألب ونوآت... .	قاعات متعددة الإستعمالات
-	-	-	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة اللتليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلتيك.	-	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة اللتليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلتيك.	-	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة اللتليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلتيك.	-	-	-	

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	
4	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للإيوان.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة للإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مرابض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأخذ مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض المخصصة للنساء.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن لا تكون أبواب المرابض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال. يجب أن تكون مقصورات المرابض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	المرافق الصحية بalfضاءات المشتركة المرافق الصحية
-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	

-							
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)؛ يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".		يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض، منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة". يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتبة وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية بفضاء الياقة بفضاء الرياضة وقضاء الإسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتشيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مر احيض خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".					المرافق الصحية بفضاء التشيط

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب البيئات المخصصة للتثبيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة".	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تتقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	-	-	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	-	-	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	-	-	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.
						المرافق الصحية بأماكن مستخدمين
						المرافق الصحية بأماكن مستخدمين

			في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة (6) أمتار مربعة . في حالة توفر حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 متراً x 0.90 متراً ومتسوية مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متراً كحد أقصى.	المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المطبخ	
5	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الأيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الأيواء		
-	-	-	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، عندما يكون المسبح مفتوحاً في وجه الزبناء غير المقيمين.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح	مستودعات الملابس	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبقاة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء البقاة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء البقاة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالماكن المستخدمين
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات اللقائية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولا احتياطي للكهرباء، ...)	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمرين خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة للتمرين.	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعه رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزينة. لا يتم احتساب	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ مركبي.	وحدة الإيواء

		الشرقات في هذه المساحة. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرقات والنصقية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفخبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة.	
--	--	---	--	--

3-2- النادي القفدي من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع الزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقو للمؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو عشرين (20) مترا.	-	-	فضاء إيداع الزبائن
5	-	-	-	مساحات خضراء

3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تفتيات الطقس.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال سبعين (70) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن تحتتم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	المطبخ
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	

-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحم.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف للتخضير الخضر.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم الطبخ.	
-	-	-	-	يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	يجب توفير مكان للنفائات الغذائية ومكان للنفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفائات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم اللقاء المسرات النظيفة مع المسرات المتسخة)	
-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.	
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	
-	-	-	-	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمشروبات.	فضاء مخصص لتقديم المشروبات

				للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تكون مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.	
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأبطال".	مسبح خاص بالأطفال	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المرquص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرquص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	-	تجهيزات التثقيط
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-	
-	-	-	يجب أن تشتمل البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية المخصصة من طاقة المؤسسة من وحدات الإبراء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب، كرة السلة، كوف صغيف، ركوب الخيل...).		

			للبنات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن ثلاثة مائة (300) متر مربع.			
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات	-	-		قاعات متعددة الإستعمالات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-		قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوية الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوية إضافية، بحيث تخصص سوية للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة للتدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.		يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات

			يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.			
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
-	-	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض، منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مقترحاً في وجه الزبناء غير المقيمين.	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.		المرافق الصحية
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 متراً x 0.90 متراً.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	

-	-	-	-	-	-	-	-
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للثاقفة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة مفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالمؤسسات".	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالمؤسسات".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للثاقفة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة مفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالمؤسسات".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للثاقفة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة مفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالمؤسسات".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	-	-	-	-
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	-	-	-	-

المرافق الصحية
بفضاء التثبيط

المرافق الصحية
بفضاء اللياقة
قاعة الرياضة
وفضاء
الإسترخاء

3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب البنات المخصصة للتشيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	-	-	-
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشته ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشته ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	

4	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة .	يجب أن تتوفر وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية و على مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المراقف الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسيح مفتوحاً في وجه الزبناء غير المقيمين.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسيح	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء الياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بالياقة	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالرجال المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير موضع للملابس.	مستودعات الملابس الخاصة بالرجال المستخدمين	
4	-	يجب توفير فضاء خاص بال تجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	تجهيزات الخدمة	
4	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) متراً مربعاً.	-	-	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمرحاض خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير غرفة للتمرين	تجهيزات الخدمة	

			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إتمام الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والحزنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة. بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
--	--	--	--	---	--	--------------

4-2- النادي الفندقي من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية		
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بابين مع نظام للإقفال داخلي لكل وحدة. بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج النيات. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تآكلات الحفاس.	يجب أن تتوفر مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقمؤ المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	مساحات خضراء
2	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن.	مدخل المؤسسة

					و يجب أن يكون معياراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.		
					يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية.		
-	-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الاستقبال ستين (60) متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
-	-			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متراً × 1.10 متراً.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير فضاء إضافي للإطعام.	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء الإطعام.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	المطعم
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة.		
-	-	-	-	فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضض. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضض.		
-	-	-	-	فضاءات الإطعام.	يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضض. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضض.		

-	-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.	
-	-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.	
-	-	-	-	-	يجب توفير مقعدية أو مقعديات.	
-	-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.	
-	-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	-	يجب توفير مكان للتفايات الغذائية ومكان للتفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفه مع المسارات المتسخة)	
-	-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.	
-	-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ومظن لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
-	-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقويم المشروعات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون ممجاً على مستوى فضاء الإستقبال.	فضاء مخصص لتقويم المشروعات
-	-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	
-	-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	
-	-	-	-	-	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	
-	-	-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	

-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأبطال".	مسبح خاص بالأطفال	
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعرض.	-	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-	
-	-	-	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 80 في المائة من طاقة المؤسسة من وحدات الإيواء. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الجبل...).	-	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات،	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات	

	اللدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.	يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات				
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-		قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للسوتة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة واحدة (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للسوتة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة إضافية، بحيث تخصص سوتة للنساء وأخرى للرجال.	-	-		فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة اللدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايبك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذايبك.	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايبك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايبك.	-	-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة إضافية للتذايبك.	-	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايبك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايبك.	-	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	-	-	-	-	-	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية

		المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".					
		عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).					
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض 1.40 مترًا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترًا.	يجب توفير مراحيض مشتركة قرب اللبائات المخصصة للتثبيط. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".					
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).					
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترًا. 0.90x مترًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا. 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.		المرافق الصحية بأماكن مستخدمين المطبخ	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترًا. 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشة و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء.			

3	-		يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتر مربعة.	يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.
-	-			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، عندما يكون المسبح مفتوحا في وجه الزبناء غير المقيمين.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بالمسبح
-	-			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الإسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	تجهيزات الخدمة

3	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	3
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة التمرين خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير غرفة التمرين	3
3	-	عند تواجد وحدتين للإيواء متصلتين مباشرة، يجب توفير بائنين مع نظام للإقبال داخلي لكل وحدة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 11 وحدة للإيواء على الأقل. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ مركبي.	وحدة الإيواء	3

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع الزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء ايداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من ايداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	المكون
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء ايداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من ايداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإبراء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	-	-	مساحات خضراء
5	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا	مدخل المؤسسة

3- الإقامة السياحية:

3-1- الإقامة السياحية من صنف الفاخر:

				يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.		
				يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير مفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.		المصاعد
-			-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام.		فضاء الإطعام
-			-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخصير والتخزين والمغاسل وأماكن النظافيات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخصير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك.		المطبخ
-			-		يجب توفير مكان مكيف للإطعام.		المطعم

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.	-	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
5	-	يجب أن تتوفر المشيخ الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيح استكمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمشيخ الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المشيخ الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مشيخ رئيسي داخلي و/أو خارجي.	مشيخ رئيسي داخلي و/أو خارجي
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمشيخ الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمشيخ الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مشيخ منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المشيخ الخاص بالأطفال قريبا من المشيخ الرئيسي، أو متواجدا "بناي الأبطال".	مشيخ خاص بالأطفال المشيخ
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمشيخ المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمشيخ الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن اثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مشيخ أو مشيخ صغير خاص بها.	-	-	مشيخ مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات الترفيه
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	تجهيزات الترفيه

3	يجب أن تقل المساحة الدنيا للبنيات المخصصة للأشغال الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأشغال الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	-	-	قاعات متعددة الاستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة حمام للنساء وآخر للرجال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوتة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة إضافية، بحيث تخصص سوتة للنساء وأخرى للرجال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة إضافية، بحيث تخصص سوتة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	قاعات للرياضة

فضاء الإسترخاء

قاعات للرياضة

قاعات متعددة الاستعمالات

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التبايك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتبايك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتبايك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للاستراحة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة التبايك الإصافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للقاعة التبايدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	5	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	يجب توفير مرابض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرابض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تكون أبواب المرابض، في الفضاءات	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض و حوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمرابض المخصصة للرجال والمرابض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تكون أبواب المرابض، في الفضاءات	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية												

-				في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولاة.			
-					يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقربية من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح		
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصودة للحمام برشاشات عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشات مفصولة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشات مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم الصحي بـ "المرافق الصحية المشتركة".		عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء)		
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة	-	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط		

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرايق الصحية بإمكان المستخدمين	
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرايق الصحية بإمكان المستخدمين		
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	المرايق الصحية بإمكان المستخدمين		
-							

		<p>لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.</p>	<p>يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ.</p> <p>يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.</p>	
3	-	<p>في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مترية.</p> <p>في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا X 0.90 مترا ومشاوريا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.</p> <p>يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض.</p> <p>يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.</p>	<p>المرفق الصحية الخاصة بوحدات الإيواء</p>

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا و احدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة	
-	-	-		يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير عرفة للملابس من شأنها تمكن الزبون من تعديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو مطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأتسكال الزخرافية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

2-3- الإقامة السياحية من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية	
-	-	يشترط توفير مكان واحد على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) مترا.	-	-	فضاء إيداع الزبائن
5	-	-	-	مساحات خضراء

4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
3	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقمة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخصير والتخزين والمعامل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخصير المأكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك.	-	-	المطبخ

		يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لاصريف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.		
	يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضض.	يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
	يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولو ازام الطبخ.	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.	يجب توفير مكان لتخزين المشروبات.	
	يجب توفير مكان للتفانيات الغذائية ومكان للتفانيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع التفانيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسمرات النظيفة مع المسمرات المتسخة)	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن محل الزبائن.	يجب توفير مكان مهوى ومعلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
		يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان معلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مقفول، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات	فضاء تقديم وجبة الفطور

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون ممجما على مستوى فضاء الإستقبال.	-				فضاء مخصص لتقديم المشروبات
5	-	يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمساحة العالمية للمسبح الرئيسي الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالاطفال، عن خمسين (50) مترا مربعا.				مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالاطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالاطفال أربعين 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالاطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالاطفال قريبا من المسبح الرئيسي، أو متواجدا "بناي الأاطفال".	-				مسبح خاص بالاطفال
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهي الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-				
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأاطفال أو نادي الأاطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأاطفال أو نادي للأاطفال.	-				تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للنباتات المخصصة للأششطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على نباتات مخصصة للأششطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-				

-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات ...	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوننة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوننة إضافية، بحيث تخصص سوننة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدياك.	-	-	-	-	-
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدياك.	-	-	-	-	-

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	
4	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة) المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحض المخصصة للرجال و المراحض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	المرافق الصحية بalfضاءات المشتركة المرافق الصحية

-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء التثبيط		
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للمروض على مراحيض خاصة بها. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية المشتركة".	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط		
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط		

	يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.					
3	الاطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرابا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) طفلا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بإمكان المستخدمين	
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70x	يجب توفير حمامات برشاشنة منفصلة للرجال والنساء.	المستخدمين	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70x يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x	يجب توفير حمامات برشاشنة و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشنة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المرافق الصحية بإمكان مستخدمي المطبخ	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
-	-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء أربعين (40) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	وحدة الإيواء
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعرصة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير عرصة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	

3-3- الإقامة السياحية من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تعميمي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
4	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يتوفر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	-	الموقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركبها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	فضاء إيداع الزبناء
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبناء ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. لا يطبق هذا المعيار بالنسبة للمؤسسات التي لا تقدم خدمة الإطعام.	مدخل المؤسسة

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام	المطعم
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخصير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخصير الماكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضير. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الطوريات.			المطبخ	

	<p>يجب توفير حوض لغسل الأواني.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولو ازام الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للنفائيات الغذائية ومكان للنفائيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالِح جمع النفائيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)</p>	<p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كليا عن مدخل الزبناء.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>
-	-	-	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>
-	-	-	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>	

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.		فضاء مخصص لتقديم المشروبات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسيح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.		مسيح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسيح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسيح الخاص بالأطفال قريبا من المسيح الرئيسي أو متواجدا "بناحي الأطفال".		المسيح مسيح خاص بالأطفال
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.		تجهيزات التثقيف
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة ، كرة السلة...)	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب توفير مراحض واحدة بالفضاء المخصص للرجال والمرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض	الموافق الصحية بالمؤسسات الصحية	الموافق الصحية
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	-	-
3	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحض واحدة بالمؤسسات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحدة (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض	أماكن المستخدمين والخدمات	أماكن المستخدمين والخدمات
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض - في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب توفير مراحض واحدة بالمؤسسات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحدة (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض	الموافق الصحية بالمؤسسات الصحية	الموافق الصحية

-			في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولات.	المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.		
-			عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح للباحة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير رشاشات قرب المسبح. يجب أن تكون رشاشات مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	المراقب الصحية للمسبح		
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 1.40 مترا × 0.90 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للباحة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشات منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشات مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المرحاض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المراقب الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للباحة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير المرحاض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المراقب الصحية بالفضاءات المشتركة".	المراقب الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء		
3	يجب أن تحترم المرحاض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المراقب الصحية بالفضاءات المشتركة	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن يتوفر كل مرص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مر احيض خاصة بها.	-	-	المراقب الصحية بفضاء التنشيط		

	"	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة"					
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطغال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.		-	-	-	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	بإمكان المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	بإمكان المستخدمين المطبخ	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40				

4	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لللباقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللباقة.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	مستودعات الملابس الخاصة لللباقة فضاء الرياضة وفضاء الإسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس.		
4	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات النقيية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولا احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	-	تجهيزات الخدمة
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القعتبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.			

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع الزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقاع.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقاع، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواءم بالهواء الطلق أو يتوفر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	مساحات خضراء
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس	-	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال

4-3- الإقامة السياحية من صنف 3 نجوم:

-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	فضاء الإطعام	
3 يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.</p> <p>يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.</p> <p>يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف للتحضير.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف للحلويات.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الأواني.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطناجر ولوزم المطبخ.</p> <p>يجب توفير مقعدية أو مقعديات.</p>	-	-	المطبخ	المطعم

	<p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للنفائات الغذائية ومكان للنفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالِح جمع النفائات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام. بالنسبة للتقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>	
-	-	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم الفطور من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>
3	<p>يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات وتقديم الخدمة ل 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة الفضاء</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الاستقبال.</p>	-	<p>فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>

	المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.					
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	المسبح	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0,4 متر.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال	
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-		تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيت مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...).	-	-		
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب	-	-		قاعات متعددة الإستعمالات

	مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	ونوات . . .					
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين مترا مربعا. (20)	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وآخرى للرجال.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	-	-	

	أمتار مربعة.						
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-			
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال .	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء .	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	
-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 مترا.	يجب توفير مرحاض بالفضاءات الخاصة بالمستخدمين.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	المرافق الصحية للمرافق الصحية للمسبح	
-	-	-		عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	يجب توفير مرحاض بالفضاءات الخاصة بالمستخدمين.		

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للبياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض. يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	المرافق الصحية بفضاء البياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلا.	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيط	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. يجب أن لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	-	-

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على قضاء الإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
-	-		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بجوار.	يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفاضات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
3	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بجوار.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بجوار، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بجوار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-					مستودعات الملايس الخاصة بفضاء اللياقة	مستودعات الملايس

					مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)
					يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
-				يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	
3		يجب توفير قضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولا احتياطي للكهرباء، ...)		-	-	تجهيزات الخدمة
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.		-	-	وحدة الإيواء
-				يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	
				يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفيفة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

5-3- الإقامة السياحية من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المكون	
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا أفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
4	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-	-	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمرحاض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب توفير مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب توفير مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب توفير مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب توفير مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن تكون مقصورات المرحاض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 متراً.	المرافق الصحية	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً 0.90 متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).					
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).					
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.			
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بالحاجز.			
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبوتون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانات. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.			
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.					مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
-	-	-					وحدة الإيواء

		يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنافذة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	---	--

6-3- الإقامة السياحية من صنف نجمة واحدة:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	فضاء الاستقبال	المكان المستخدم
-	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	المكون فضاء الاستقبال
3	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-	المكان المستخدم والمستخدمات
2	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
2	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.	المرافق الصحية
-	-	-	-	-	-

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للمراحيض.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للمراحيض.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمستخدمين	

	مستخلم.				
			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إقرار الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.		
	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأتكال الزخرافية 0.11 مترا.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

4- الإقامة العقارية للإزعاش السياحي:

1-4- الإقامة العقارية للإزعاش السياحي من صنف الفاخر :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المعون		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
			يجب احترام 70% من مجموع نقاطها			
-	-	-	يجب احترامها 100% المعايير القياسية	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقايح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقايح، يجب توفير فضاء للإيواء من شأنه تمكين حافلة من	المعون
-	-	-	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) مترا.	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) مترا.	فضاء إيداع الزبائن	

					إيداع ركبها أمام مدخل المؤسسة. و يجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.		
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-		-	مساحات خضراء	
5	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصودة المصعد عن 1.40 مترا 1.10X مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي. عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	مدخل المؤسسة	
-	-			يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام	
-	-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحتزم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتحضير الماكولات الباردة.	المطبخ	المطعم
-	-						

-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضير.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.		
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-	-	يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.		
-	-	-	-	يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.		
-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان للقفازات الغذائية ومكان للقفازات الصلبة على مقربة من محرج يسهل إجلالها عبر مصالح جمع القفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم القاء المسرات النظيفة مع المسرات المتسخة)		
-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن محل الزبناء.		
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.		
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا القضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.		

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
5	-	يجب أن تتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن ستين (60) مترا مربعا.	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	مسبح خاص بالأطفال المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) مترا مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	تجهيزات التشييط

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	-	
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة وخمسين (150) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات... .	قاعات متعددة الإستعمالات	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	-	قاعات للرياضة
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للقاعة التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للموتى، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للموتى الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-	-

5		يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والخدمات	
		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة) كليا المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء. يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	المرافق الصحية بالمضايف المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	في حالة توفير ميولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين ميولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير ميولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل ميولة.		

-	-	-	-	-	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90x مترًا.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)؛ يجب توفير حمامات برشاشية منفصلة لكل من الرجال والنساء. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل عشرة (10) أشخاص.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)؛ يجب توفير مراحيض يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)؛ يجب توفير مراحيض يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	المرافق الصحية بفضاء الرياضة وفضاء الاسترخاء
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثقيف، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى إيلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها . يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية" بالفضاءات المشتركة "	-	-	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثقيف
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترًا. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا،	-	-	-	-	-

		أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أطفال.				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المراقب الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي، مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المراقب الصحية بأماكن مستخدم المطبخ	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.			

3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الأيواء، يجب تجهيز رشاشة واحدة على الأقل قرب المسبح.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي: يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 1 متر x 0.90 متر ومتشوريا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حاقة لا احتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الأيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرابيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	مستودعات الملابس الخاصة بالباقي الأيواء الصحية		
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للباقي (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس		
-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالباقي المستخدمين			
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة			
-	-	-	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنيّة (مكثفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)				

5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح ثلاثين (30) متراً مربعاً.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والحزنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعمرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

2-4- الإقامة العقارية للإعاشة السياحي من صنف 5 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %70 من مجموع نقاطها	المعايير القياسية	
-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) وحدة على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات

4	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء إيداع الزيناء هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	-	فضاء إيداع الزيناء	
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	مساحات خضراء	
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	-	-	-	مدخل المؤسسة	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مصعد خاص بالسلع، يجب أن يكون هذا الأخير منفصلا عن باقي المصاعد المخصصة للزبناء.	-	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد	
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	-	فضاء الإطعام	المطعم

	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخصير والتخزين والمعامل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.</p> <p>يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.</p> <p>يجب توفير مكان لتخصير المأكولات الباردة.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحوم.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضر.</p> <p>يجب توفير مكان مكيف لتخصير الحلويات.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الأواني.</p> <p>يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالّح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للأقل</p>		المطبخ	
--	--	--	--	--------	--

<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لـ صيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>الداخلي (عدم اللقاء المسارات الداخلية مع المسارات المتشعبة)</p> <p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>	
<p>3</p> <p>يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجاً على مستوى فضاء الإستقبال.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>	
<p>5</p> <p>-</p>	<p>يجب أن يتوفر المسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي على نظام لترشيد استعمال الماء.</p>	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن خمسين (50) متراً مربعاً.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.</p>	<p>مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي</p>	<p>المسبح</p>

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بنادي الأطفال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو المهوى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو مهوى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	-	تجهيزات التثقيف
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأنشطة الرياضية، عن مائتي (200) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...).	-	-	قاعات متعددة الاستعمالات
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة متر مربعاً ومقسماً إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الاستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات...	قاعات متعددة الاستعمالات
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة

3	يجب أن تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

4		يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير المراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	المرافق الصحية المشتركة المرافق الصحية
			في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة. عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشته واحدة على الأقل مرئية وقرينة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح

5	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90X مترا.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشية مفصلة لكل من الرجال والنساء.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل خمسة عشر شخصا.</p>	<p>يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الإسترخاء)، يجب توفير مراحيض.</p> <p>يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".</p>	<p>المرافق الصحية بفضاء اللياقة القاعة الرياضية وفضاء الاسترخاء)</p>
3	<p>يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التنشيط، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي أو قاعة للعروض على مراحيض خاصة بها.</p> <p>يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق بـ "المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>المرافق الصحية بفضاء التنشيط</p>
5	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.</p> <p>يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا.</p> <p>يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترا.</p>	<p>عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال).</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر طفلا.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>المرافق الصحية بفضاء التنشيط</p>

3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير حمامات برشاشة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على قضاء للإطعم. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي ترمز منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين المطبخ
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70X مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مترية. في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي :	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
5	-	يجب أن تكون المرحاض المتواجدة داخل الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المرحاض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

				1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لا احتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.				
-				يجب توفير مساحة دنيا تبلغ 1.5 مترا مربعا لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء لللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)؛ يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة (قاعة الرياضة وفضاء الاسترخاء)		
-				يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين		
-				يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة		
-					يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)			
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح التجهيزات المؤسسية.						
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكن الزبون من تغيير ثيابها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعه رهن إشارة الزبون	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.		وحدة الإيواء		

	و/أو تخزين ملابسه داخلها.	داخل وحدات الإيواء أربعين (40) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيه والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		
--	---------------------------	---	---	--	--

3-4- الإقامة المعقولة لإلتعاش السياحي من صنف 4 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية		
4	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبر المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	يجب أن يكون الحد الأدنى لطول فضاء أيداع الزبائن هو خمسة عشر (15) مترا.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة خمسة وعشرين (25) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب توفير فضاء للإيداع من شأنه تمكين حافلة من إيداع ركابها أمام مدخل المؤسسة. ويجب أن لا يستخدم فضاء الإيداع كموقف للسيارات.	-	-	فضاء أيداع الزبائن

5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	مساحات خضراء
3	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تفتيات العلقس.	-	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	-	-	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	-	-	المصاعد
5	يجب أن يكون فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	-	-	-	فضاء الإطعام
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للإطعام (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين) والمعامل وأماكن التفتيات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني.	-	-	-	المطبخ
						المطعم

	<p>يجب توفير حوض لغسل الطنّاجر ولورازم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للتفانيات الغذائية ومكان للتفانيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع التفانيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الملوّثة)</p>			
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب توفير حوض لغسل الطنّاجر ولورازم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>يجب توفير مكان للتفانيات الغذائية ومكان للتفانيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالغ جمع التفانيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الملوّثة)</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء يشرفة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للأطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كليا عن مدخل الزبناء.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>			
<p>-</p>	<p>-</p>			

3	يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة لـ 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون مدمجا على مستوى فضاء الإستقبال.	-	فضاء مخصص لتقديم المشروبات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناحي الأطفال".	-	مسبح خاص بالأطفال
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للعروض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقدص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للعروض.	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للبيئات المخصصة للأشعة الرياضية، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بيئات مخصصة للأشعة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	

5	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا مائة (100) متر مربع مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها استضافة مؤتمرات ومآدب وندوات . . .	-	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدياك.	-	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايق الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايق.	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-
5	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرئية بالنسبة للزبائن.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	-	-	-
4	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض في - القاعات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير مراحيض بالمراحيض بالقاعات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة) المرحاض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	-	-	-	-	المرافق الصحية بالمراحيض المشتركة المرافق الصحية

-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.			
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشته واحدة على الأقل مرتبة وقريبة من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة لكل من الرجال والنساء.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة لكل من الرجال والنساء.	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات التثبيط، يجب أن تتوفر كل مرقص أو ملهى إيلي أو قاعة للعروض على مرابض خاصة بها.
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.40 مترا 0.90X	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	
3	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير القياسية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	يجب أن تحترم المراحيض نفس المعايير الوظيفية المحددة بالقسم المتعلق ب"المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة".	-	-	-	المرافق الصحية بفضاء التثبيط	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X. يجب أن لا يتجاوز علو المراحيض 0.30 مترا.	عندما تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال، يجب توفير مرابض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقابلة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو	-	-	-		

	يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 متراً.	المرايا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلاً.				
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90X	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 متراً 0.70X	يجب توفير حمامات برشاشته ومنحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمرحاض في أماكن المستخدمين؛ إذا كانت تتوفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 متراً 0.70X	يجب توفير حمامات برشاشته ومنحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمرحاض في أماكن المستخدمين؛ إذا كانت تتوفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	

					التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
4	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة .	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل شخص.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باللياقة (قاعة الرياضة) وفضاء الاسترخاء)	مستودعات الملابس
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب توفير موضع للملابس.		تجهيزات الخدمة	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	-	-	-		

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانات. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
---	---	---	--	---	--------------

4-4- الإقامة المعقولة للإعاشة السياحي من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
3	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإيوائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج النباتات.	-	مساحات خضراء

2	- يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محميا من تقلبات الطقس.	- يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	- يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	مدخل المؤسسة فضاء الاستقبال
-	- يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقه الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	- يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.	- يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	المصاعد
3	يجب أن يوزد فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخصير الماكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحم. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتخصير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني.	- يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخصير والتخزين) والمعاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	- المطبخ	المطعم

	<p>يجب توفير حوض لغسل الطماخر ولورازم الطبخ.</p> <p>يجب توفير مقعدية أو مقصديات.</p> <p>يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة.</p> <p>يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p>			
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p> <p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب توفير مكان للنفائيات الغذائية ومكان للنفائيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفائيات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتسخة)</p>			
<p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.</p> <p>يجب تجهيز مكان مهوى ومغلق لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>		<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تيارات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>
<p>-</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>
<p>3</p>	<p>يجب أن يمكن الفضاء المخصص للمشروبات من تقديم الخدمة ل 40 في المائة</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء واحد على الأقل مخصص لتقديم المشروبات. يمكن لهذا الفضاء أن يكون</p>	<p>-</p>	<p>فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>

	من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة الفضاء المخصص للمشروبات عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	مدمجا على مستوى فضاء الاستقبال.				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المسبح الخاص بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح منفصل خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال قريبا من المسبح الرئيسي أو متواجدا "بناي الأبطال".	-	-	مسبح خاص بالأطفال	
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمرقص أو الملهى الليلي أو قاعة للمعرض، عن مائة وخمسين (150) متر مربع. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرقص و/أو ملهى ليلي و/أو قاعة للمعرض.	-	-		تجهيزات التثقيف
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة وخمسين (150) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حديقة للأطفال أو نادي للأطفال.	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لحديقة الأطفال أو نادي الأطفال، عن مائة (100) متر مربع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (ملاعب: كرة المضرب، الكرة الطائرة، كرة السلة...)	-	-	
4	يجب أن تتوفر المؤسسة على فضاء تبلغ مساحته الدنيا سبعين (70) مترا مربعا مقسما إلى قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة أو عدة قاعات متعددة الإستعمالات، يمكنها إستضافة مؤتمرات ومآدب وندوات...	-	-	قاعات متعددة الإستعمالات
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للرياضة.	-	-	قاعات للرياضة
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص للسواء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	المرافق الصحية بالقضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	-	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتلياك.	-	-	-	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	-	-	-
2	-	يجب أن تكون غرف أو أماكن الخدمات المخصصة للمستخدمين غير مرتبة بالنسبة للزبائن.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	-	-	-
3	-	يجب أن لا تكون أبواب المراحيض - في الفضاءات المشتركة موجهة مباشرة للمطعم أو الفضاء المخصص للمشروبات أو فضاء الإستقبال.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x متر.	-	-	-	-	-

-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 مترا.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل شخصاً.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل شخصاً.		
-	-		عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي، وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتبة وقربية من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي، وأو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتبة وقربية من حوض المسبح.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء اللياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الأسترخاء)، يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة لكل من الرجال والنساء.		
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا 0.90 مترا.	يجب أن تحترم المراحيض بنفس المعايير القياسية المحددة بالمعيار ب "المراقف الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتشيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي، أو قاعة للعروض على مرحاض خاصة بها.	يجب أن تحترم المراحيض بنفس المعايير الوظيفية المحددة بالمعيار ب "المراقف الصحية بالفضاءات المشتركة".	عندما تتوفر المؤسسة على تجهيزات للتشيط، يجب أن يتوفر كل مرقص أو ملهى ليلي، أو قاعة للعروض على مرحاض خاصة بها.		
3	يجب أن تحترم المراحيض بنفس المعايير القياسية المحددة بالمعيار ب "المراقف الصحية بالفضاءات المشتركة".						المراقف الصحية بفضاء التشيط
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن						

	1.40 مترًا 0.90x مترًا. يجب أن لا يتجاوز علو المرحاض 0.30 مترًا. يجب أن لا يتجاوز علو حوض غسل الأيدي 0.55 مترًا.	مراحيض ملائمة لجميع الفئات العمرية المقبولة في حديقة الأطفال أو نادي الأطفال (علو حوض غسل الأيدي، علو المرابيا، أحواض المراحيض منخفضة مخصصة للأطفال). يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) طفلًا.		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشية على منفصلة للرجال و النساء.		المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب توفير حمامات برشاشية و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال و النساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للأطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها الموائد		المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
-	-	-					

3	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة مفصولة بحاجز.	في حالة إذا ما كان الحمام مفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن خمسة (5) أمتار مربعة.	الغالبية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل شخص.	يجب ان تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة مفصولة بحاجز.	مستودعات الملابس الخاصة بفضاء اللياقة الرياضية وفضاء الاسترخاء		
-	-		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للياقة (قاعة الرياضة أو فضاء الاسترخاء)، يجب توفير مستودعات للملابس مفصولة للرجال وللنساء، على مستوى فضاء اللياقة.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكن المستخدمين	مستودعات الملابس	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير موضع للملايس.	تجهيزات الخدمة
3	يجب توفير فضاء خاص بالتجهيزات التقنية (مكيفات، التزويد بالماء الساخن، مولد احتياطي للكهرباء، ...)	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	-	-	
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكان أو ورشة الإصلاح خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير مكان أو ورشة من أجل توفير خدمة إصلاح تجهيزات المؤسسة.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	وحدة الإيواء	

5-4- الإقامة العقارية للإعاشة السياحي من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70%	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض ووحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحاض المخصصة للنساء.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.
3	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.
4	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.
3	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.
4	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلب المر احيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.

المكون

فضاء الاستقبال

أماكن المستخدمين
والمستخدماتالمرافق الصحية
بالبضاعات
المشتركةالمرافق
الصحيةالمرافق الصحية
بأماكن
المستخدمين

3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).			
3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).			
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.
3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	- يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مراحض. يجب أن تكون المراحض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بإحراز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	- يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	- يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	- يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصيفة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
4	- يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	- يجب أن يكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	- يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

6-4- الإقامة العقارية للاجتماعات السياحية من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المعون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية
-	يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	المكون	فضاء الإستقبال
3	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
2	يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير مرآحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرآحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال .	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
2	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مبولية.	المرافق الصحية	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرآحيض واحد (1).	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	
3	-	-	يجب على المؤسسة أن تحتزم تسية مرآحيض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		

3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).				
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتراحة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجوار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بجوار، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتراحة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بجوار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرحز والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع حواجز حماية الشرفات والصفحة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين	

5- الإقامة العقارية المسندة:

1-5- الإقامة العقارية المسندة من صنف الفاخر :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير الوظيفية والقياسية		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	يشترط توفير مكان واحد (1) على الأقل لكل ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح.	عندما تتجاوز الطاقة الإبرائية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مفتاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو بقبو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابق واحد أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	موقف و/أو مستودع للسيارات
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج النباتات.	-	-	-	-	-	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متر 1.10x متر.	-	-	-	-	المصاعد
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح المجهز داخل وحدة الإيواء عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير المجهز داخل وحدة الإيواء عن إثني عشر (12) مترا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على مسبح أو مسبح صغير خاص بها.	-	-	-	-	-	مسبح مجهز داخل وحدة الإيواء
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الرياضة الخاصة، عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على قاعة للرياضة خاصة بها.	-	-	-	-	-	قاعة للرياضة مجهزة داخل وحدة الإيواء

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر وحدة الإيواء على حمام تقليدي خاص بها.	-	-	فضاء الإسترخاء مجهز داخل وحدة الإيواء
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح أو مسبح صغير مجهز داخل وحدة الإيواء، يجب تجهيز رشاشية واحدة على الأقل قرب المسبح.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة. في حالة توفر حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتراء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج أو داخل الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تغيير و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وأربعين (45) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

2-5- الإقامة العقارية المسندة من صنف 5 نجوم:

المعايير		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	عندما تتجاوز الطاقة الإبرانية للمؤسسة ثلاثين (30) وحدة للإيواء أو مقفاح، يجب أن تتوفر المؤسسة على موقف للسيارات يتواجد بالهواء الطلق أو يقو المؤسسة. يجب أن يتواجد الموقف داخل المؤسسة أو بالقرب منها.	موقف و/أو مستودع للسيارات
5	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	مساحات خضراء
-	-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ستة أمتار ونصف (6.5) مربعة.	-	يجب توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي :	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المصاعد
5	-	-	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة داخل الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	-	يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوقف على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	-	يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المراحيض الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعرفة الملايس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير عرفة للملايس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملايسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء أربعين (40) مترا مريعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والغزاة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.
-6- دار الضيافة:				

1-6- دار الضيافة من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100	المعايير الوظيفية		
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مساحات خضراء
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة	

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال		
			يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين (20) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ		
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوتة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوتة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوتة إضافية، بحيث تخصص سوتة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

-			يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	المراقبون المستخدمين والمستخدمات	
-			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المراض و حوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.	المراقف الصحية بالفضاءات المشتركة	المراقف الصحية
5	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتئية وقريبة من حوض المسبح.	-	-	المراقف الصحية للمسبح	

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة . في حالة توفير حمام برشاشته على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا X 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حاقة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدات الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير عرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر . يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير	وحدة الإيواء	

			والمراقف الصحية والحزائفة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.		
			إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن الممتدة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحات الإيواء. يجب أن يبلغ طول جميع حواجز حماية الشرفات والصفيفة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفخجان أو الأثاث الزخرفية 0.11 مترا.		

2-6- دار الضيافة من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير القياسية	
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج النيات.	-	مساحات خضراء
-	-	-	-	مدخل المؤسسة

يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمغاسل) عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، وعشرين (20) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزد فضاء الإطعام بمطبخ.	المطعم	المطعم
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسيح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن سبعة (7) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	فضاء الإسترخاء	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-

-	-		يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمانة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تراحد المراض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المراض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة عن الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح الصغير

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1). يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإبراء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإبراء
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات للإبراء على مستوى عات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإبراء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والحزنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإبراء على الأقل و 10 وحدات للإبراء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإبراء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإبراء	

			إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من المدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفيفة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--	--

3-6- دار الضيافة من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
3	-	-	-	مساحات خضراء	
				يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	
-	-	-		يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	مدخل المؤسسة
-	-			يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	فضاء الاستقبال
				يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال

5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.		يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.		يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تراجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تراجد فضاء الإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن التحضير والتخزين والمعامل) ثمانية (8) أمتار مربعة بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أقل من ثماني (8) وحدات للإيواء، و التي عشر (12) مترا مربعا بالنسبة لدور الضيافة التي تتوفر على أكثر من ثماني (8) وحدات للإيواء.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.				المطبخ		
2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة (5) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.				مسبح صغير داخلي و/أو خارجي		

3	يجب أن تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التبايك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتبايك.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التبايك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتبايك.	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	

-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	أماكن المستخدمين والمستخدمات
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة المرافق الصحية
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح الصغير

-	-	-	يجب أن تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا و 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية باماكن المستخدمين
3	يجب أن تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا و 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتراحة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة	

		بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الفضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	--

4-6- دار الضيافة من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية
2	-	-	-
	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.		يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
	-	-	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.
	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.
	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.
	-		فضاء تقديم وجبة الفطور

3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	مناطق المستخدمين والمستخدمات
4	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب توفير مرحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تراكد مرحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بالوراب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المناطق الصحية بالفضاءات المشتركة
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحيض واحد (1).	المناطق الصحية بأماكن المستخدمين
-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بجوار، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين ونصف (2,5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإبراء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مرحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بجوار.	المناطق الصحية الخاصة بوحدة الإبراء

3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات للإيواء على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	مستودعات الملابس الخاصة بأملاك المستخدمين
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إتمام الزبون داخل وحدات الإيواء أربعة عشر (14) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزائنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشر (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

5-6- دار الضيافة من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100	المعايير الوظيفية	مدخل المؤسسة	فضاء الاستقبال
-	-	-	يجب أن يتبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن يكون المخمل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	فضاء تقديم وجبة الفطور
-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يبل محل هذا المعيار.	فضاء تقديم وجبة الفطور
2	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض	المرافق الصحية بالمؤسسات الصحية والمرافق الصحية

					إلى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصودة للمرحاض عن 1.40 متراً 0.90X متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على الأقل على مرحاض واحد (1).	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بجدار، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإبراء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام أو الحمام برشاشية منفصلة بجدار.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإبراء	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 10 وحدات للإبراء على مستويات للملايين منفصلة للرجال وللنساء.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إتمام الإبراء داخل وحدات الإبراء التي عشر (12) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والغرائز. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن الممتدة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإبراء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإبراء على الأقل و 10 وحدات للإبراء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإبراء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإبراء

معايير ذات طابع تنظيمي		معايير ذات طابع الزامي			
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
من	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها		المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة. يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه. يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج. عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفناء عشرين (20) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة. يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه. يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج. عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.	فضاء الإستقبال
-	-	-	-	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	الفضاء
-	-	-	-	يجب توفير مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل النيات.	مساحات خضراء
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصودة المصعد عن 1.40 مترا 1.10x مترا.		-	-	المصاعد

7- الرياض:

7-1- الرياض من صنف الفاخر:

-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة لـ 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير المأكولات الباردة. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف للحوم. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضير.	المطبخ	
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزن المطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصية أو مقصديات.		
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				

-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لالياهو أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.	
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لالياهو أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لالياهو أو أكثر، يجب توفير مكان للنفائات الغذائية ومكان للنفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالِح جمع النفائات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة لالياهو أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى وبطابق بمقتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث (3.5) أمتار ونصف مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-

5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الاستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد . يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد . يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر . يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا .	يجب توفير مراحيض بالقبضات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) أشخاص .	المراقب الصحية بالمؤسسات المشتركة المراقب الصحية

5	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرتبة وقريبة من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مخصص واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.40 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين	

				التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
		في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة أمتار ونصف (4,5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 متراً x 0.90 متراً ومتساوية مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة. يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمرحاض والمرافق الصحية والحديقة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدات الإيواء	
		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير موضع للملابس.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء		

			إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن الممتدة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.		
			يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفوف والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.		

2-7- الرياض من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للقاء عشريين (20) مترا مربعا.	يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه. يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	اللقاء
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للقاء عشريين (20) مترا مربعا.	عندما تتكون المؤسسة من رياضيين أو عدة رياضيات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.		
-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	مساحات خضراء
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 مترا x 1.10 مترا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	-	المصاعد
-	-	-	يجب أن يمكن قضاء الطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة قضاء الطعام عن 1.50 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للأطعام. يمكن استخدام قضاء الطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج و التخضير والتخزين و المغاسل و أماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يزود قضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب	المطبخ المطعم
-	-	-	-	-	-

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	وذلك مع احترام مبدأ السبيل للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)				
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمفتاح التخزين مواد التطهير والتعقيم.			مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-				فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-				
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-				

4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايخ، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتذايخ.	-	
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايخ الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايخ.	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المراض وحوض غسل الأيدي) كلنا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.
				المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة المرافق الصحية

					يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراحيض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصا.		
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	-			المرافق الصحية للمسبح	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.		يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشية واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.		يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.		

5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.		
	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x متر. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفنشاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 مترا 0.90 x مترا ومتشورا مع سطح الأرض. 2) يمكن أن يتوفر على حافة لا تتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز. المراقب الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموضوع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	-	-	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعمارة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبائن من تبديل و/أو تخزين ملابسهم داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعات الإيواء خمسة وعشرين (25) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المبنى العتيق، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفيّة والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70%	معايير القياسية	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	معايير القياسية	معايير الوظيفية	معايير القياسية
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفناء اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفناء اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفناء اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن يتوفر الرياض على فناء يتوسطه.	الفناء
-	-	-	-	يجب أن يكون الرياض مغلقا من الخارج.	الفناء
-	-	-	-	عندما تتكون المؤسسة من رياضتين أو عدة رياضات غير متصلة فيما بينها، يجب أن يتوفر كل رياض على فناء يتوسطه.	الفناء
-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	مساحات خضراء
-	-	-	-	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	المطعم

3-7- الرياض من صنف 4 نجوم :

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتجهيز والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	يجب أن يوزد فضاء الإطعام بمطبخ.
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مخترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير الماكولات الباردة.
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضض.
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.
-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير

المطبخ

					مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.	
					بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للقفائات الغذائية ومكان للقفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع القفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للثقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن سبعة (7) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمقايح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		مسبح صغير داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-			فضاء الاسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-			
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة	يجب أن تتوفر المؤسسة على	-			

	الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.							
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسمة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-						
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسمة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-						
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسمة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-						
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسمة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-						
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسمة على قاعة للإستراحة.	-						
-				يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.			يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.		
-				يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.			يجب توفير مرابض بالفصساءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.	المرافق الصحية بالفصساءات المشتركة	المرافق الصحية

3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرتبة وقرينة من حوض المسبح.	-				المرافق الصحية للمسبح الصغير
3	-	يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة من حوض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.			يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تتقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بإمكان المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشية واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا.			يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترا 0.70x متر. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشته ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال وللنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشته ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الأماكن المستخدمة المطبخ
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشته وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشته منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات اللابيس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين

4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملايس.	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والتصفيحة والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر.</p> <p>يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.</p> <p>وحدة الإيواء</p>

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي			
النقاط	المعايير الوظيفية و القياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية و القياسية التي يجب احترامها 100%	المعايير الوظيفية و القياسية التي يجب احترامها 100%		
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية		
-	-	-	يجب أن تكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة محصنا حصرًا للزيارات ويجب أن يكون مغلورا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تتوفر الرياض على فناء يترسطة.	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	فضاء الإستقبال
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإفضاء الإستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإفضاء (12) مترا مربعا.	الفضاء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإفضاء (12) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء الإفضاء (12) مترا مربعا.	الفضاء
5	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	-	مساحات خضراء

4-7- الرياض من صنف 3 نجوم:

<p>يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام لتقديم المشروبات.</p>			<p>فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>
<p>5 يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتحضير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السبيل للأمام . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير حوض لغسل الأواني . بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير حوض لغسل</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>المطبخ</p>

	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>
<p>العناصر ولوازم الطبخ.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفائات الغذائية ومكان للنفائات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفائات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتسخة)</p>	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).</p>	<p>يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد فضاء للإطعام، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>فضاء تقديم وجبة الفطور</p>

2	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الصغير الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة (5) أمتار مربعة. يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح صغير داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التلياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتلياك.	-	-	

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التذايق الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتذايق.	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة	-	
-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب قضاء الاستقبال. يجب فصل أقسام (مقصورة المرحاض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من	المراقف الصحية بالمؤسسات المشتركة المراقف الصحية

2	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح صغير داخلي (أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح الصغير، حيث يجب أن تكون واحدة على الأقل مرئية وقريية من حوض المسبح.	-		الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية للمسبح الصغير	
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).			يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقبل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		
3		يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.		يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بإمكان المستخدمين	
3		يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء. يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشة واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-		-		
3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة 1.20 مترا 0.70X مترا.					

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تتضمن على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.		
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشية و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية و مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المراقف الصحية باماكن مستخدمي المطبخ
-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية و على مراحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المراقف الصحية بوحدة الإيواء

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملايس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملايس الخاصة بالماكين المستخدمين
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملايس.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعية رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفحية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %70 من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها %100	المعايير الوظيفية	المكون
-	-	-	-	-	-	يجب أن تشكل القصبية مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجًا.	الصور الواقعي
-	-	-	-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	مساحات خضراء
-	-	-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلًا تمامًا عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصًا حصريًا للزبائن ويجب أن يكون مغايرًا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	فضاء الاستقبال
5	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصودة المصعد عن 1.40 مترًا و 1.10x مترًا.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على طابقين أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	-	-	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	المصاعد
-	-	-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقييم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات
-	-	-	-	-	-	يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 مترًا مربعًا لكل مقعد.	المطعم

-8- القصبية:

1-8- القصبية من صنف الفاخر :

-	-	-	-	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الأثاث والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>	يجب أن يبرود فضاء الإطعام بمطبخ.	المطبخ
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضض.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الحلويات.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأطباق ولوازم المطبخ.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.			
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير			

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم مترين مربعين (2).	مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات. بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للتفايات الغذائية ومكان للتفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع التفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيف مع المسارات المتسخة)			
-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي. يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	مسطح داخلي و/أو خارجي	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	فضاء الإسترخاء	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	-	فضاء الإسترخاء	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	-		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للرجال والنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للرجال والنساء وآخر للرجال.
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للرجال والنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للرجال والنساء وآخر للرجال.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص للرجال والنساء وآخر للرجال.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.
-	-	-	-	-	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.	-	-	يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.
					أماكن المستخدمين والمستخدمات			

		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب توفير المراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بلبواب من الأرض الى السقف.	المرافق الصحية بالمؤسسات المشتركة	المرافق الصحية
5	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية وقريبيّة من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية للمسبح	
3	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين	
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).				

3	يجب على المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشية واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20x0.70 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20x0.70 مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40x0.90 مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية و مراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية و المراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالمفضاءات التي تدر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية و مراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية الخاصة بالمستخدمين بالمطبخ
-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة أمتار ونصف (4,5) مربعة. في حالة توفير حمام برشاشية على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشية وعلى مراحيض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشية منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء

			عن 0.90 مترا x 0.90 مترا ومتساويا مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 مترا كحد أقصى.		
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمطار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	تجهيزات الخدمة
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لغرفة الملابس ثلاثة (3) أمطار مربعة.	يجب توفير غرفة للملابس من شأنها تمكين الزبائن من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء ثلاثين (30) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والغزاة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المن المنيعة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمطار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحات الإيواء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء

2-8- القصبية من صنف 5 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون		
معايير الوظيفة و القياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	معايير القياسية	معايير الوظيفة و القياسية التي يجب احترامها 100%	معايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية التي يجب احترامها	
-	-	-	-	يجب أن تشكل القصبية مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجاً. يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البناءات.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغايراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مساحات خضراء
-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغايراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصاً حصرياً للزبائن ويجب أن يكون مغايراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	يجب توفير فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المصعد عن 1.40 متراً 1.10x متراً.	يجب توفير مصعد أو عدة مصاعد بالنسبة للمؤسسبات التي تحتوي على 3 طوابق أو أكثر فوق الطابق الأرضي.	-	يجب أن يتلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً.	-	المصاعد
-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 80 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.50 متراً مربعاً لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاء واحد للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات

-	-	-	-	-	-	يجب أن يزود فضاء الأكل بالطبخ.	المطبخ
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخصير الماكولات الباردة.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخصير الأسماك.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحوم.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضر.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخصير الطوابق.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأواني.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولو ازم الطبخ.	
-	-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.	

يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الأثاث والتخصير والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.

-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.	
-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.	
-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان للنفائيات الغذائية ومكان للنفائيات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالِح جمع النفائيات، وذلك مع احترام مبدأ السبيل للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم النفاذ المسارات اللخفية مع المسارات المتسخة)	
-	-	-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تتضمن على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.	مسبح داخلي و/أو خارجي
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-		مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-		
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-		فضاء الإسترخاء

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة واحدة (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسوينة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سوينة إضافية، بحيث تخصص سوينة للنساء وأخرى للرجال.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-

			<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر.</p> <p>يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p>
-	-	-	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 متر × 0.90 متر.</p>	<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المراض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال و المراحيض المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مساحة مراض واحد (1) مخصص لكل خمسة عشر (15) شخصاً.</p>	<p>المرافق الصحية بالمؤسسات المشتركة</p> <p>المرافق الصحية</p>

4	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشته واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر حمامات برشاشته ومراحيض مخصصة للمستخدمين، المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشته والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها.	المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمامات الإيواء (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المرافق الصحية بالمسبح المستخدمين	
3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	المرافق الصحية بالمسبح المستخدمين	
5	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشته واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	المرافق الصحية بالمسبح المستخدمين	
-	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشته عن 1.20 مترًا 0.70x مترًا.	المرافق الصحية بالمسبح المستخدمين	

					يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام مفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن أربعة (4) أمتار مربعة . في حالة توفير حمام برشاشة على النمط الإيطالي : 1) يجب أن لا تقل أبعاده الدنيا عن 0.90 متراً x 0.90 متراً ومشلوباً مع سطح الأرض. (2) يمكن أن يتوفر على حافة لاحتواء الماء لا تتعدى 0.05 متراً كحد أقصى.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض . يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاشة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء		
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متراً مربعاً واحداً (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعه رهن إشارة الزيون داخل وحدات الإيواء خمسة وعشرين (25) متراً مربعاً بما في ذلك أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزائن. لا يُسمح	-	تجهيزات الخدمة		
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لعرفة الملابس ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير عرفة للملابس من شأنها تمكين الزيون من تبديل و/أو تخزين ملابسه داخلها.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء			

			احتساب الشرفات في هذه المساحة. إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن المعتقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الأبراء. يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين الضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	
--	--	--	---	--

3-8- القصبية من صنف 4 نجوم :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70%	المعايير القياسية
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

معايير ذات طابع إلزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
المكون	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية
الصور الواقعي	يجب أن تشكل القصبية مجموعة محصنة بأسوار تضم أبراجا.	-	يجب أن تتشكل القصبية مجموعة محصنة يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.
مساحات خضراء	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون معايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.
مدخل المؤسسة	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون معايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	-

-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن توفر فضاء الاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 70 في المائة من الطاقمة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن 1.20 مترا مربعا لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
-	-	-	يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.	يجب أن يترك فضاء الإطعام على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		المطعم
-	-	-	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.	المطبخ	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الإنتاج والتخزين والمغاسل وأماكن النفايات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.	بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضر.		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتحضير الطوابق.		
-	-	-		بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20		

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن خمسة عشر (15) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخصص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخصص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدياك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدياك.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدياك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدياك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) متراً مربعاً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة.	-	-	-	

فضاء الإسترخاء

		<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب توفير قاعة طعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر. يجب توفير مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p>
-	-	<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.</p>	<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المراحيض ووحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.</p> <p>يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>المراقبي الصحية بالمؤسسات المشاركة المراقبي الصحية</p>

3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرتبة وقرابية من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	المرافق الصحية بالمكان المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب على المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 0.70X مترا 1.20	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على حمامات برشاشات منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشات ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشات والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول المباشر إلى المطبخ. يجب أن لا تشمل المراحيض بالمباشرة بالفصحات	المرافق الصحية بالمكان المستخدم
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشمل على أقل من 11 وحدة للإيواء على حمام برشاشات واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 0.70X مترا 1.20	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 1.20 مترا 0.70X مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشات ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشات والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول المباشر إلى المطبخ. يجب أن لا تشمل المراحيض بالمباشرة بالفصحات	المرافق الصحية بالمكان المستخدم	
-	-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 0.70X مترا 1.20	يجب أن تتوفر حمامات برشاشات ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشات والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول المباشر إلى المطبخ. يجب أن لا تشمل المراحيض بالمباشرة بالفصحات	المرافق الصحية بالمكان المستخدم	

				التي تشر عليها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاثة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.		
-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مترية.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاثة و على مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام و/أو الحمام برشاثة منفصلة بحاجز.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تتضمن على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بالمستخدمين	
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملابس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملابس.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء عشرون (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرور والمرافق الصحية والحزائنية لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	-	تجهيزات الخدمة	
-	-	-	إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة ل 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحات الإيواء.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء	
-	-	-	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والتصفيية والمشارف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين التصفيان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.			

معايير ذات طابع تعلمي		معايير ذات طابع الزامي		معايير ذات طابع الزامي		معايير ذات طابع تعلمي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	المكون	النقاط
-	-	-	-	-	-	المكون	-
-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل البنايات.	-	-	-	السطح الواقعي	-
5	-	-	-	-	-	مساحات خضراء	-
-	-	-	-	-	-	مدخل المؤسسة	-
-	-	-	-	-	-	فضاء الاستقبال	-
5	يجب أن يمكن فضاء الإطعام من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء الإطعام عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	المطعم

4-8- القسمية من صنف 3 نجوم :

<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمعاسل وأماكن الثقبانيات) خمسين (50) في المائة من مساحة فضاء أو فضاءات الإطعام.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضير.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير حوض لغسل الأطاخر ولوازم الطبخ.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر، يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.</p>	-	-	المطبخ
--	---	---	---	--------

	<p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب توفير مكان للنفايات الغذائية ومكان للنفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات المتسخة)</p> <p>بالنسبة للمؤسسات التي تشتمل على 20 وحدة للإيواء أو أكثر ، يجب تجهيز مكان مهوى ويطبق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p>			
-	-	<p>يجب أن يمكن قضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مثاق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا القضاء بشرقة أو بقضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءاً منه محمياً من تقلبات الطقس. في حالة تواجد قضاء للإطعام ، فهو يحل محل هذا المعيار.</p>	<p>قضاء تقديم وجبة الفطور</p>
2	<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرة (10) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.</p>	-	<p>مسبح داخلي و/أو خارجي</p>

3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	فضاء الإسترخاء
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام التقليدي الإضافي، عن ستة (6) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام تقليدي إضافي، بحيث يخص حمام للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة واحدة (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للسونة الإضافية، عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على سونة إضافية، بحيث تخصص سونة للنساء وأخرى للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي واحد (1) على الأقل.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للجاكوزي الإضافي، عن ثلاث أمتار ونصف (3.5) مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على جاكوزي إضافي، بحيث يخص جاكوزي للنساء وآخر للرجال.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة واحدة (1) على الأقل للتدليك.	-	-	-	
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لمقصورة أو قاعة التدليك الإضافية، عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مقصورة أو قاعة إضافية للتدليك.	-	-	-	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا لقاعة الإستراحة، عن عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على قاعة للإستراحة .	-	-	-	

			<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن يكون مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد.</p> <p>يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>	<p>يجب توفير قاعة الطعام خاصة بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 11 وحدة للإيواء أو أكثر.</p> <p>يجب توفير مكان لتقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين، بالنسبة للمؤسسات التي تتوفر على 4 إلى 10 وحدات للإيواء.</p>	<p>أماكن المستخدمين والمستخدمات</p>	
			<p>يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 متر × 0.90 متر.</p>	<p>يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال.</p> <p>يجب فصل أقسام (مقصورة المراض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.</p> <p>يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض إلى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض إلى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبةً من المراض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.</p>	<p>المراقبي الصحية بالمؤسسات المشتركة</p>	<p>المراقبي الصحية</p>

2	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشات واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	-	-	المراقف الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات منفصلة للرجال والنساء.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	المراقف الصحية بآماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشات عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن تتوفر المؤسسات التي تشتمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر، أن تحترم نسبة حمام برشاشات واحدة (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	

			يجب توفير حمامات برشاشة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفضاءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	الموافق الصحية بأماكن المطبخ
		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام وأو حمام برشاشة وعلى مرحاض. يجب أن تكون المراحيض المتواجدة خارج الحمام وأو الحمام برشاشة منفصلة بجدران.	الموافق الصحية بوحدة الإيواء
		في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بجدران، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة التي تشمل على 11 وحدة للإيواء أو أكثر على مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
		يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.		

3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لموضع الملايس ثمانية (08) أمتار مربعة.	يجب توفير موضع للملايس.	-	تجهيزات الخدمة
-	-	-	<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) متراً مربعاً بما في ذلك: أماكن السكن والمر والمرافق الصحية والخزائنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.</p> <p>إذا كانت المؤسسة تتواجد داخل المدن العتيقة، يسمح بمساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة بالنسبة لـ 20 في المائة من العدد الإجمالي لوحدات الإيواء.</p> <p>يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حماية الشرفات والنصفية والمشارف 1.10 متراً من الأرض على الأقل. يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 متراً.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 30 وحدة للإيواء على الأكثر. يجب أن تكون جميع وحدات الإيواء غير مزودة بمطبخ أو مطبخ صغير أو مطبخ أمريكي.</p> <p>وحدة الإيواء</p>

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المكون
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزيائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبائن غير المقيمين بالمؤسسة.	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزيائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبائن غير المقيمين بالمؤسسة.	-	مساحات خضراء
5	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزيائن ويجب أن يكون مغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبائن غير المقيمين بالمؤسسة.	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد لكل مقعد. (1)	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد لكل مقعد. (1)	فضاء تقديم وجبة الفطور
4	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	-	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي

-9 الملحق:

1-9- الملحق من صنف 4 نجوم:

5	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة للإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات
5	يجب فصل أقسام (مقصورة المراوض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراوض عن 1.40 متر × 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد مراوض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الإستقبال . يجب أن تكون مقصورات المراحيض: 1) منفصلة من الأرض الى السقف، 2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مراوض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة
4	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشته واحدة على الأقل مرئية وقريبة من حوض المسبح.	-	-	المرافق الصحية للمسبح
				المرافق الصحية

4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرحاض من نوع القفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المراقف الصحية بأمكان المستخدمين
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلا بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات وحدات الإيواء على حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المراقف الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرين (20) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والغرفة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	مستودعات الملابس الخاصة بأمكان المستخدمين
5	-	يجب أن تضم وحدة الإيواء مطبخا أو قفصاء للطبخ أو مطبخا مقترحا خاصا بها.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر.	وحدة الإيواء

2-9- الملجأ من صنف 3 نجوم:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير ذات طابع إلزامي	
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المكون
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزرعة على التربة داخل و/أو خارج البنايات.	-	-	-	-	مساحات خضراء
4	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مخصصا حصريا للزبائن ويجب أن يكون مغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مقترح في وجه الزبائن غير المقيمين بالمؤسسة.	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	-	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب توفير فضاء للإستقبال بالمؤسسة.	-	-	فضاء الإستقبال
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الإستقبال أربعة عشر (14) مترا مربعا.	-	-	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الداخلي و/أو الخارجي عن عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي.	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من العائقة الإستيعابية للمؤسسة.	-	-	مسبح داخلي و/أو خارجي
4	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من العائقة الإستيعابية للمؤسسة.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

5	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض و حوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمرحيض المخصصة للنساء.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة توأحد مرحاض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصاً.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على مسبح داخلي و/أو خارجي، يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشة واحدة على الأقل مرئية و قريبة من حوض المسبح.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	المرافق الصحية للمسبح	
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل.	المرافق الصحية الأماكن المستخدمين	
4	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 متراً 0.70x متراً.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء مزودة بأبواب يمكن إغلاقها من داخل المقصورة.			المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	
-	-	-	-	في حالة إذا ما كان الحمام منفصلاً بحاجز، يجب أن لا تقل مساحته الدنيا عن مترين مربعين.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء على حمام و/أو حمام برشاشة وعلى مرحاض.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء	

المرافق الصحية

3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستويات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء ستة عشر (16) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
-	-	-	-	-	-	وحدة الإيواء

3-9- الملجأ من صنف نجمتين:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع الزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للاستقبال بالمؤسسة.	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. إذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة للاستيعاب بالمستخدمين.	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

	خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.							
4	-	يجب فصل أقسام (مقصورة المراوض وحوض غسل الأيدي) كلياً بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمرحاض عن 0.90x متر.	يجب أن تتوفر المؤسسية على الأقل (1) على الأقل	يجب أن تتوفر المؤسسية على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشة عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	-
4	-	يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن تتوفر المؤسسية على الأقل (1) على الأقل	يجب أن تتوفر المؤسسية على حمام برشاشة واحد (1) على الأقل.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشة عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.	-
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.90x مترًا.							
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترًا 0.70x مترًا.							
4	-							
-	-							

				وحدة الإيواء وعلى الحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك. يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل وحيتين للإيواء. يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء التي تشتمل على حمام و/أو حمام برشاشة خاص بها، على مرحاض داخل وحدة الإيواء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
-	-	-	-	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء التي تشتمل على حمام و/أو حمام برشاشة خاص بها، على مرحاض داخل وحدة الإيواء.	
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء اثني عشر (12) مترا مربعا بما في ذلك: أماكن السكن والممر والمرافق الصحية والخزانة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.		

4-9- الملجأ من صنف نجمة واحدة:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمترا مربعة.	فضاء الاستقبال

-	-	-	يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة ل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب تجهيز مكان مغلق خاص بخدمة وجبات الفطور. اذا تواجد هذا الفضاء بشرقة أو بفضاء مفتوح، يجب أن يكون جزءا منه محميا من تقلبات الطقس.	فضاء تقديم وجبة الفطور	
2	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لاستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة الطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات	
3	-	يجب فصل أقسام (مقصورة) المراحيض وحوض غسل الأيدي) كليا بالنسبة للمراحيض المخصصة للرجال والمراحيض المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض: (1) منفصلة من الأرض الى السقف، (2) مزودة بأبواب من الأرض الى السقف.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب توفير مراحيض بالفضاءات المشتركة، مع مراعاة تواجد المراحيض واحد (1) على الأقل قرب فضاء الاستقبال. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة المراحيض واحد (1) مخصص لكل عشرين (20) شخصا.	المرافق الصحية بالفضاءات المشتركة	المرافق الصحية
3	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	-	-	المرافق الصحية بالمناطق الصحية بالمناطق للمستخدمين	
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متر x 0.90 متر.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض واحد (1) على الأقل يجب أن تتوفر المؤسسة على حمام برشاشية واحد (1) على الأقل.	-	-	المرافق الصحية بالمناطق الصحية بالمناطق للمستخدمين	

-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشة المشترك عن أربعة (4) أمتار مربعة.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء أن تتوفر على حمام و/أو حمام برشاشة مشترك منفصل على وحدة الإيواء. يجب توفير حمام واحد على الأقل لكل وحدتين للإيواء.	المرافق الصحية الخاصة بوحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر جميع وحدات الإيواء التي تتضمن على حمام و/أو حمام برشاشة خاص بها، على مراض داخل وحدة الإيواء.	مستودعات الملابس الخاصة باماكن المستخدمين
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل و 10 وحدات للإيواء على الأكثر. يمكن أن تكون وحدات الإيواء مزودة بمطبخ أو بمطبخ صغير أو بمطبخ أمريكي.	وحدة الإيواء
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبون داخل وحدات الإيواء عشرة (10) أمتار مربعة بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والحزانية. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.		

10- التزل صنف وحيد:

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%		معايير الوظيفية		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
2	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلاً تماماً عن أي وحدة سكنية.	-	-	-	-	-	-	-	مدخل المؤسسة
2	-	عندما تكون البناية غير مخصصة حصرياً للمؤسسة، يجب توفير مدخل مباشر (عبر مصعد أو سلم كهربائي) للطابق المخصصة للمؤسسة.	-	-	-	-	-	-	-	فضاء الاستقبال
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الاستقبال عشرة (10) أمتار مربعة. يجب أن يمكن فضاء تقديم وجبة الفطور من تقديم الخدمة لـ 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسة. يجب أن لا تقل مساحة فضاء تقديم وجبة الفطور عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	-	-	-	فضاء تقديم وجبة الفطور
3	يجب أن تكون قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين قابلة لإستيعاب خمسين (50) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام أو مكان تقديم الوجبات الخاص بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام أو مكان لتقديم الوجبات خاص بالمستخدمين.	-	-	-	-	-	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا المقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يمكن ل 20 في المائة من وحدات الإيواء على الأكثر، أن تتوفر على مرحاض مشترك منفصل على وحدة الإيواء وعلى الحمام و/أو الحمام برشاشية المشترك.	يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل 3 وحدات للإيواء.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشية عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر وحدات الإيواء على حمام/حمام برشاشية خاص بها .	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للحمام و/أو الحمام برشاشية عن مترين (2) مربعين.	يجب أن تتوفر 80 في المائة من وحدات الإيواء على الأقل، على حمام/حمام برشاشية خاص بها.	يجب أن تتوفر 80 في المائة من وحدات الإيواء على الأقل، على وحدات الإيواء على الأقل، على مرحاض خاص بها.		
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	-	يجب أن تتوفر 80 في المائة من وحدات الإيواء على الأقل، على مرحاض خاص بها.	مستودعات الملابس الخاصة بالماكين المستخدمين	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا الموضوعة رهن إشارة الزبائن داخل وحدات الإيواء عشرة (10) أمتار مربعة بما في ذلك: أماكن السكن والمرافق الصحية والخزائنة. لا يتم احتساب الشرفات في هذه المساحة.	يجب أن يبلغ علو جميع حواجز حميلية الشرفات والنصيفية والمشرف 1.10 مترا من الأرض على الأقل . يجب أن لا تتعدى المسافة بين القضبان أو الأشكال الزخرفية 0.11 مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 4 وحدات للإيواء على الأقل.	وحدة الإيواء	

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي	
معايير ذات طابع تكميلي	معايير ذات طابع إلزامي	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 70% من مجموع نقاطها	معايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) مترا مربعا.
5	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص خمسين (50) مترا مربعا.
-	-	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.
-	-	-	يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج.
-	-	-	يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.
-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبائن ومغائرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.
-	-	-	يجب فصل مدخل الزبائن تماما عن مدخل المركبات.

11- المخيم:

1-1- المخيم من صنف 5 نجوم :

المكون

فضاء الوقوف
والموقف خاص

مساحات خضراء

مدخل المؤسسة

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الإستقبال خمسين (50) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب للإستقبال عند مدخل المخيم.	فضاء الإستقبال	
-	-	-	-	يجب أن تكون المساحة الدنيا لفضاء الإطعام لا تقل على مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءا واحدا للإطعام. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
-	-	-	-		يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان لتحضير المأكولات الباردة.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الأسماك.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير اللحوم.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضير.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتحضير الخضروات.		
-	-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوازم المطبخ.		
-	-	-	-		يجب توفير مقتصدية أو مقتصديات.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سلبية وموجبة.		
-	-	-	-		يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		

-	-	-	-	يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سائلة وموجبة.		
-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان للتفايات الغذائية ومكان للتفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالِح جمع التفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للنقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفية مع المسارات المتسخة)		
-	-	-	-	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبائن.		
-	-	-	-	يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) متراً مربعاً.		
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لقضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.		
-	-	-	-	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسح الرئيسي الداخلي، أو الخارجي، بكون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن ستين (60) متراً مربعاً.		
-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.		
-	-	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) متراً مربعاً. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 متراً.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجاً أو قريباً من المسبح الرئيسي.	-	-		المسبح
	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.	في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال و عندما يكون متصلاً بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.				مسبح خاص بالأطفال

	ويجب أن يكون الحاجر قائما إنطلاقاً من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 متراً على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.						
5	يجب أن تشترع البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير ، ركوب الخيل...).	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب أن توفر قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	تجهيزات التنشيط	
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 متراً x 0.90 متراً. يجب أن لا تتجاوز المساحة الفاصلة بين مجموعتين من المراحيض المشتركة مائة وخمسين (150) متراً.	يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل خمسة (05) مواقع.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء.	المراقف الصحية المشتركة	المراقف الصحية
-	-	-					

-	-	-	يجب توفير دورات مياه فردية كاملة (حمام برشاشية، حوض لغسل الأيدي). يجب أن تمثل دورات المياه الفردية الكاملة، عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشية.	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المرافق الصحية المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال وللنساء.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمياه الفردية والكاملة عن ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات مزودة بفضاء فردي لتغيير الملابس. يجب أن تمثل الحمامات برشاشية على شكل مقصورات مزودة بفضاء فردي لتغيير الملابس، عشرين (20) في المائة من العدد الإجمالي للحمامات برشاشية.	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة اكل خمسة (05) مواقع.	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة (05) مواقع.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	
-	-	-	-	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرتبة وقريبة من حوض المسبح.	المرافق الصحية للمسبح	

3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقلل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).		يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشنة منفصلة للرجال والنساء.	
			يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70X مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشنة ومراحيض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشنة والمراحيض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المراحيض مباشرة بالفاضلات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ
			يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين

5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي الملابس.	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترين مربعين لكل أربعين (40) موقعا. يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترين مربعين لكل خمسين (50) موقعا. يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة (10) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغابرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس. يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغابرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني. يجب توفير فضاء خاص بالآلات غسل الملابس. يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاءات الخدمات التكميلية
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخليم أو مساكن متنقلة للترفيه.	فضاء جمع النفايات
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع ثمانين (80) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	الطاقة الإبرانية للموسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمساكن الخفيف عشرون (20) مترا مربعا.		

معايير ذات طابع تطبيقي		معايير ذات طابع الزامي		معايير ذات طابع الزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف لفضاء المخبز، يخصص لتسجيل الزبناء.	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخبز، يخصص لتسجيل الزبناء.		المكون
5	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص خمسين (50) مترا مربعا.	أو يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و/أو المقطورات خارج مواقع الإيواء وفضاء الوقوف الخاص بالاستقبال.	-	-		فضاء الوقوف والموقف خاص
4	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-	-		يجب تجهيز مساحات خضراء مرروعة على التربة داخل المؤسسة.	مساحات خضراء
-	-	-	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع. يجب فصل مدخل الزائرين تماما عن مدخل المركبات.		مدخل المؤسسة

2-11- المخبز من صنف 4 نجوم:

-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال أربعين (40) متراً مربعاً.	يجب توفير مكتب الاستقبال عند مدخل المطبخ.	فضاء الاستقبال	
-	-	-	-	يجب أن تكون المساحة الدنيا لفصاء الإطعام وأو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على مترين مربعين لكل موقع.	يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فصاءاً واحدا للإطعام وأو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فصاء الإطعام كفصاء لتقديم المشروبات.	فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات	
-	-	-	-		يجب أن يزود فصاء الإطعام بمطبخ.		
-	-	-	-		يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان لتخصير المأكولات الباردة.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان لتخصير الأسماك.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتخصير اللحوم.		المطعم
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتخصير الخضير.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان مكيف لتخصير الحلويات.		
-	-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الأواني.		
-	-	-	-		يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولوزم الطبخ.		
-	-	-	-		يجب توفير مقصديّة أو مقصديّات.		
-	-	-	-		يجب توفير مكان أو أماكن لتخصير السلع مبردة في درجات حرارة سالبية وموجبة.		

-	-	-	-	يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.		
-	-	-	-	يجب توفير مكان للفتايات الغداية ومكان للفتايات الصلبة على مقربة من مخزج يسهل إخلاءها عبر مصالغ جمع الفتايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للفتل الداخلي (عدم التقاء المسارات الداخلية مع المسارات المتسخة)		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.	يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كلياً عن مدخل الزبناء.		
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.	يجب تجهيز مكان مهوى ويعلق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.		
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن خمسين (50) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.	-	-	مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي	المسبح
5	يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0.4 مترا.	يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي.	-	-	مسبح خاص بالأطفال	المسبح

<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلًا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p> <p>يجب أن يسمح الحاجر بانسياب المياه من دون أن تتجاوز المسافة الفاصلة بين مكونات الحاجر 0.1 مترًا كحد أقصى.</p> <p>ويجب أن يكون الحاجر قائمًا إنطلاقًا من أرضية المسبح وأن يبلغ علوه 0.4 مترًا على الأقل فوق مستوى الماء بحيث لا يمكن للطفل تجاوزه بسهولة.</p>	<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصلًا بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>تجهيزات التشييط أماكن المستخدمين والمستخدمات</p>
<p>5</p> <p>يجب أن تتوفر البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل...).</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لإستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.</p>

5	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرتبة وقريبة من حوض المسبح.	-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرابض منفصلة للرجال والنساء. تقل المرابض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	المراقف الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرابض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرابض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن تتوفر حمامات برشاشية منفصلة للرجال والنساء.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرابض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرابض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	المراقف الصحية بإمكان المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.20 مترا 0.70X مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرابض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية ومرابض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء. يمكن دمج الحمامات برشاشية والمرابض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الولوج مباشرة إلى المطبخ.	يجب أن لا تتصل المرابض مباشرة بالفناءات التي تمر منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية ومرابض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	المراقف الصحية بإمكان المستخدمين

5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) مربعا لكل خمسين (50) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ ثمانية (8) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء وتجهيزه بالمعدات الضرورية لكي الملابس.	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) مربعا لكل خمسين (50) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	فضاءات الخدمات التكميلية
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ ثمانية (8) أمتار مربعة.	يجب توفير فضاء خاص بآلات غسل الملابس.	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع سبعين (70) مترا مربعا.	يجب أن تتوافر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متنقلة للترفيه.	الطاقة الإبروانية للمؤسسة
-	-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف ثمانية عشر (18) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترامها 100%	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف خمسة وثلاثين (35) متراً مربعاً.	فضاء الوقوف والموقف خاص
4	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص خمسين (50) متراً مربعاً.	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و/أو المقطورات خارج مواقع الإبراء وفضاء الوقوف الخاص بالاستقبال.	-	
3	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-	-	
5	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	
5	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصاً حصرياً للزبائن ومغابراً عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	مدخل المؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الاستقبال خمسة وثلاثون (35) متراً مربعاً.	فضاء الاستقبال

3-1-1- المخيم من صنف 3 نجوم:

<p>يجب أن تكون المساحة الدنيا لفضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة لا تقل على متر واحد ونصف (1.5) مربع لكل موقع.</p>	<p>يجب أن تضم المؤسسة على الأقل فضاءاً واحداً للإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة. يمكن استخدام فضاء الإطعام كفضاء لتقديم المشروبات.</p>	-	-	<p>فضاء الإطعام/ فضاء مخصص لتقديم المشروبات</p>	
<p>3 يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمطبخ (بما في ذلك أماكن الانتاج والتخضير والتخزين والمعامل وأماكن التنظيفات) ثلاثين (30) في المائة من مساحة فضاء الإطعام و/أو مطعم لتقديم الوجبات الخفيفة.</p>	<p>يجب أن يزود فضاء الإطعام بمطبخ. يجب أن تحترم أماكن ومواقع العمل مبدأ السير للأمام. يجب توفير مكان لتخضير الماكولات الباردة. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الأسماك. يجب توفير مكان مكيف لتخضير اللحوم. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الخضر. يجب توفير مكان مكيف لتخضير الحلويات. يجب توفير حوض لغسل الأواني. يجب توفير حوض لغسل الطماجر ولو ازام الطبخ. يجب توفير مقتضية أو مقتصديات. يجب توفير مكان أو أماكن لتخزين السلع مبردة في درجات حرارة سالبة وموجبة. يجب تخصيص مكان لتخزين المشروبات.</p>	-	-	<p>المطبخ</p>	<p>المطعم</p>

<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لرصيف تسليم السلع خمسة عشر (15) مترا مربعا.</p>	<p>يجب توفير رصيف لتسليم السلع منفصل كليا عن مدخل الزبائن.</p>				
<p>يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء تخزين مواد التطهير والتعقيم ثلاثة (3) أمتار مربعة.</p>	<p>يجب تجهيز مكان مهوى ويطبق بمفتاح لتخزين مواد التطهير والتعقيم.</p> <p>يجب توفير مكان للتفايات الغذائية ومكان للتفايات الصلبة على مقربة من مخرج يسهل إجلاءها عبر مصالح جمع النفايات، وذلك مع احترام مبدأ السير للأمام بالنسبة للثقل الداخلي (عدم التقاء المسارات النظيفة مع المسارات الممتلئة)</p>				
<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الرئيسي الداخلي و/أو الخارجي، بدون المنطقة الخاصة بالأطفال، عن أربعين (40) مترا مربعا.</p>	<p>يجب أن تتوفر المؤسسة على مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي.</p>			<p>مسبح رئيسي داخلي و/أو خارجي</p>	
<p>يجب أن لا تقل المساحة الدنيا للمسبح الخاص بالأطفال، عن عشرين (20) مترا مربعا. يجب أن لا يتجاوز العمق الأقصى للمسبح الخاص بالأطفال 0,4 مترا.</p>	<p>يجب توفير مسبح خاص بالأطفال. يمكن أن يكون المسبح الخاص بالأطفال مندمجا أو قريبا من المسبح الرئيسي.</p>			<p>مسبح خاص بالأطفال</p>	<p>المسبح</p>
<p>5 في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي. يجب أن يسمح الحاجز بانسياب المياه من دون أن تتجاوز</p>	<p>في حالة توفير مسبح خاص بالأطفال وعندما يكون متصل بالمسبح الرئيسي، يجب الفصل بينهما بحاجز يمنع مرور الطفل إلى المسبح الرئيسي.</p>				

5	يجب أن تستوعب البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كورف صغير، ركوب الخيل...).	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	تجهيزات التنشيط	
3	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المراحيض المشتركة مائة وخمسين (150) متراً.	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 متراً 0.90x متراً.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة عن الأرض التي السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مساحة مراحيض (1) واحد مخصص لكل خمسة عشر (15) مقعداً.	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية	

-	-	-	في حالة توفير مبولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مبولتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مبولات، يجب تجهيزها بجار يفصل بين كل مبولة.		
3	يجب أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين مجموعتين من المرافق الصحية المشتركة مائة وخمسين (150) مترا.	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال والنساء.		
-	-	-	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي اكل خمسة عشر (15) موقعا.		
4	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة عشر (15) موقعا.	-	-		
-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات . يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة اكل خمسة عشر (15) موقعا.		
4	-	يجب توفير وتجهيز رشاشات قرب المسبح، حيث يجب أن تكون رشاشية واحدة على الأقل مرئية وقربية من حوض المسبح.	-	-		المرافق الصحية للمسبح
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض واحد (1) مخصص اكل 25 مستخدم (مستخدم).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرحاض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.		المرافق الصحية بالماكن المستخدمين

3	- يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشنة منفصلة للرجال والنساء. يجب توفير حمامات برشاشنة ومرحاض مخصصة لمستخدمي المطبخ مع توفير أجزاء منفصلة للرجال والنساء، عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام. يمكن دمج الحمامات برشاشنة والمرحاض في أماكن المستخدمين، إذا كانت توفر إمكانية الوصول مباشرة إلى المطبخ. يجب أن لا تتصل المرحاض مباشرة بالفضاءات التي ترمز منها المواد الغذائية ولا بالأماكن التي يتم تخزين هذه المواد بها. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشنة ومرحاض واحد (1) مخصص لكل عشرة (10) مستخدمين.	
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشنة عن 1.20 مترا 0.70x مترا. يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	المرافق الصحية بأماكن مستخدمي المطبخ	
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) مربعا لكل خمسين (50) موقعا.	-	-	فضاءات الخدمات التكميلية
5	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا واحدا ونصف (1.5) مربعا لكل خمسين (50) موقعا.	-	-	

-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.	فضاء جمع النفايات
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع خمسين (50) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متقلة للترفيه.	الطاقة الإبراهيمية للمؤسسة
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف أربعة عشر (14) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	

4-11- المخيم من صنف نجمتين :

معايير ذات طابع تكميلي،		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
المعايير الوظيفية والقياسية التي يجب احترام 70% من مجموع نقاطها	المعايير الوظيفية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للوقوف عدد مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزبناء.
3	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للموقف الخاص أربعين (40) مترا مربعا.	يجب تجهيز موقف خاص للسيارات و/ أو المقطورات خارج مواقع الإيواء وفضاء الوقوف الخاص بالإستقبال.	-	فضاء الوقوف وموقف خاص
2	يجب أن يمكن الموقف الخاص من استقبال ثلاثين (30) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.	-	-	

4	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج.	مساحات خضراء
4	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبائن ومغايرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	-	يجب أن يكون باب دخول وخروج المركبات منفصلاً ومغايرا عن المدخل المخصص للراجلين. وفي حالة عدم فصلهما، يجب أن يكون باب الدخول واسعا بشكل كاف.	مدخل المؤسسة
-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأنشطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب، كرة السلة، كوفل صغير، ركوب الخيل...).	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمكتب الاستقبال ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير مكتب الاستقبال عند مدخل المخيم.	فضاء الاستقبال
4	يجب أن تتوفر البنيات المخصصة للأنشطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	-	-	تجهيزات التثقيف
3	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات

-	-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة المرحاض عن 1.40 مترا x 0.90 مترا.	يجب توفير مراحض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال مفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء.		
-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولاتين عن 0.70 مترا.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجدار يفصل بين كل مولة.	المرافق الصحية المشتركة	المرافق الصحية
-	-	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمامات برشاشية، منفصلة للرجال والنساء.		
-	-	-	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة.		
3	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية.	-	يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل عشرين (20) موقعا.		
3	-	يجب توفير حمامات برشاشية على شكل مقصورات.	-	يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل عشرين (20) موقعا.		
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا للمقصورة الحمام برشاشية عن 1.40 مترا x 0.70 مترا.	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فردية.	-	يجب على المؤسسة أن تحتزم نسبة حمام واحد (1) برشاشية على شكل مقصورة لكل عشرين (20) موقعا.		

3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 مترا 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مراحيض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القرفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الإستحمام.	-	-	-	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمامات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	-	-	-	المرافق الصحية بأماكن المستخدمين
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).	-	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترا مربعا واحدا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال والنساء.	-	-	-	مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متر واحد مربع لكل خمسين (50) موقعا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغابرا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-	-	-	فضاءات الخدمات التكميلية
4	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ متر واحد مربع لكل ستين (60) موقعا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغابرا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	-	-	-	فضاءات الخدمات التكميلية
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعا.	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز	فضاء جمع النفايات

				هذا المكان بشكل يتخلفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعادن والأماكن الأخرى.	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع أربعين (40) مترا مربعا.	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخيم أو مساكن متنقلة للتخييم.	الطاقة الإيوائية للمؤسسة
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف اثني عشر (12) مترا مربعا.	يجب أن لا تتجاوز النسبة المئوية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي توفرها المؤسسة.		

5-11- المخيم من صنف نجمة واحدة :

معايير ذات طابع تكميلي		معايير ذات طابع إلزامي		المكون
النقاط	المعايير القياسية	المعايير القياسية	المعايير الوظيفية	
-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لفضاء الوقوف ثلاثين (30) مترا مربعا.	يجب توفير فضاء للوقوف عند مدخل المخيم، يخصص لتسجيل الزبناء.	فضاء الوقوف والموقف خاص
3	-	يجب تجهيز مساحات خضراء مزروعة على التربة داخل المؤسسة.	-	مساحات خضراء
3	-	عندما تتوفر المؤسسة على فضاء للإطعام مفتوح في وجه الزبناء غير المقيمين، يجب أن يكون مدخلها الرئيسي مخصصا حصريا للزبناء ومغابرا عن مدخل الخدمة الخاص بالمستخدمين أو بتسليم السلع.	يجب أن يكون المخيم محاطا بسور أو سياج. يجب أن يكون المدخل الرئيسي للمؤسسة مستقلا تماما عن أي وحدة سكنية.	مدخل المؤسسة

-	-	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأششطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كوفل صغير، ركوب الخيل...).	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لمكتب الإستقبال عشرين (20) مترا مربعا.	يجب أن يكون باب دخول وخروج المركبات منفصلاً ومغائراً عن المدخل المخصص للأجانب. وفي حالة عدم فصلهما، يجب أن يكون باب الدخول واسعاً بشكل كافٍ.	فضاء الإستقبال		
3	يجب أن تتوفر البنيات المخصصة للأششطة الرياضية 40 في المائة من طاقة المؤسسة من المواقع.	يجب أن تتوفر المؤسسة على بنيات مخصصة للأششطة الرياضية (على سبيل المثال: ملاعب خاصة بكرة المضرب ، كرة السلة، كوفل صغير، ركوب الخيل...).	-	-	تجهيزات التثبيط		
2	يجب أن تكون قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين قابلة لاستيعاب عشرين (20) بالمائة من المستخدمين في وقت واحد. يجب أن لا تقل مساحة قاعة الطعام الخاصة بالمستخدمين عن متر مربع واحد (1) لكل مقعد.	يجب توفير قاعة للطعام خاصة بالمستخدمين.	-	-	أماكن المستخدمين والمستخدمات		
-	-	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراحيض عن 1.40 مترا 0.90X مترا.	يجب أن يكون باب دخول وخروج المركبات منفصلاً ومغائراً عن المدخل المخصص للأجانب. وفي حالة عدم فصلهما، يجب أن يكون باب الدخول واسعاً بشكل كافٍ.	يجب توفير مراحيض مشتركة. يجب أن تكون المراحيض المشتركة المخصصة للرجال منفصلة كلياً عن المراحيض المشتركة المخصصة للنساء. يجب أن تكون مقصورات المراحيض منفصلة من الأرض الى السقف. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرحاض (1) واحد مخصص لكل خمسة وعشرين (25) مقعاً.	المرافق الصحية المشتركة المرافق الصحية المشتركة		

-	-	-	في حالة توفير مولات، يجب أن لا تقل المسافة الفاصلة بين مولتين عن 0.70 متر.	في حالة توفير مولات، يجب تجهيزها بجار يفصل بين كل مولة.		
-	-	-	-	يجب توفير مرافق صحية مشتركة بأحواض لغسل الأيدي وحمات برشاشة، متفصلة للرجال والنساء.		
-	-	-	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي مشتركة.		
2	-	يجب توفير أحواض لغسل الأيدي فرديّة. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حوض واحد (1) لغسل الأيدي لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 0.70x متر.	يجب توفير حمات برشاشة على شكل مقصورات. يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة حمام واحد (1) برشاشة على شكل مقصورة لكل خمسة وعشرين (25) موقعا.	-	-		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة المراض عن 1.40 متر 0.90x مترا.	يجب أن تتوفر المؤسسة على مرابض منفصلة للرجال والنساء. تقل المراحيض من نوع القفصاء. ولا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لغرض الاستحمام.	-	-		
3	-	يجب على المؤسسة أن تحترم نسبة مرابض واحد (1) مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدمة).	-	-		
2	يجب أن لا تقل الأبعاد الدنيا لمقصورة الحمام برشاشة عن 1.20 مترا 0.70x مترا.	يجب توفير حمات برشاشة منفصلة للرجال والنساء.	-	-		

المرافق
الصحية
بأماكن
المستخدمة

3	-	يجب على المؤسسة أن تحتترم نسبة حمام واحد (1) برشاثة مخصص لكل 25 مستخدم (مستخدم).					
2	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا مربعًا واحدًا (1) لكل مستخدم.	يجب توفير مستودعات للملابس منفصلة للرجال وللنساء.	-			مستودعات الملابس الخاصة بأماكن المستخدمين	
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا واحدًا مربعًا لكل خمسين (50) موقعًا.	يجب توفير فضاء لغسل الأواني. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرًا عن الفضاء المخصص لغسل الملابس.	-			فضاءات الخدمات التكميلية	
3	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ مترًا واحدًا مربعًا لكل ستين (60) موقعًا.	يجب تجهيز فضاء لغسل الملابس. يجب أن يكون هذا الفضاء مغايرًا عن الفضاء المخصص لغسل الأواني.	-			فضاء جميع النفايات	
-	-	-	يجب توفير مساحة دنيا تبلغ عشرة أمتار مربعة لكل خمسين (50) موقعًا.				
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا لكل موقع ثلاثين (30) مترًا مربعًا.				
-	-	-	يجب أن تبلغ المساحة الدنيا للمسكن الخفيف عشرة (10) أمتار مربعة.				
			يجب أن تتوفر المؤسسة على 25 موقع على الأقل، مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخزين أو مساكن متنقلة للتزففة.				الطاقة الإيوائية للمؤسسة
			يجب أن لا تتجاوز النسبة المؤية القصوى للمساكن الخفيفة عشرة (10) في المائة من العدد الإجمالي للمواقع التي تتوفرها المؤسسة.				
			يجب أن تتوفر المؤسسة على مكان لجمع النفايات يمكن الولوج إليه من طرف المستخدمين. ويجب أن يجهز هذا المكان بشكل يسهل تنظيفه باستمرار مع الحفاظ على درجة حرارة ملائمة وأن يقع على مسافة جيدة لمنع تلوث المواد الغذائية، ومياه الشرب وغيرها من المعدات والأماكن الأخرى.				